

VERBRANDINGSATTEST



Firma Equans Adres: Simon Bolivarlaan 34, 1000 - Brussel, België Telefoon: +32 2 206 02 11 Website: https://equans.be/nl/contact/ BTW: BE0402947797	Technieker Technieker: Krisztian Csoknya Erkenningsnummer: GV06689 Volgnummer attest: 448969 Datum onderhoud: 16/01/2023 12:48
Klant [Redacted] [Redacted] [Redacted]	Adres stookinstallatie (indien verschillend van adres klant) Adres: KOUTERWEG 6/0 Postcode en gemeente: 1700 - DILBEEK Installatienaam: Gasketel

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

☒ Centraal (indeling volgens NBN CR 1749)	Aangesloten als B of C ? : ☒ C (gesloten) ☐ B (open)	Aangesloten als typenr. ? (13,23,33...): 13
Brandstof: ☒ Gasvormig ☐ Vloeibaar ☐ Vast	Indien gasvormige brandstof: ☒ Aardgas ☐ LPG	Indien vaste brandstof: ☐ Houtpellets ☐ Houtblokken ☐ Kolen
Premix: ☐ Nee ☒ Ja	☐ Gasketel met ventilatorbrander GII	

GEGEVENS INSTALLATIE

TOESTEL Merk: Vaillant Model: Ecotec Pro VCW BE 286/5-3 A R4 Bouwdatum: 16/01/2017 Serienummer: 2117090010018483130375600N3 Barcode: Nominiaal vermogen kW: 24,00	BRANDER (enkel cv) Merk Brander: Merk Brander: Bouwjaar Brander: Serienummer Brander: Debiet (kW of kg/h of l/h of m³(gas)):
--	--

INITIELE METING

MANUELE INGAVE VAN DE GEGEVENS (afdrukken bijvoegen) Keteltemperatuur: 60,00 Sproeier : MERK & TYPE: Sproeier : DEBIET: Sproeier : HOEK °: Pompdruk bar: Gasdruk Teller mbar: 20,00 Gasdruk Gasblok mbar: 20,00 Gasdruk BRANDERBED mbar: Rookindex Bacharach: Zuurstof (O2) %: Koolstofdioxide (CO2) %: Koolstofmonoxide (CO) mg/kWh: Rookgastemperatuur (tg) °C: Ruimtetemperatuur °C: Nettotemperatuur °C: Verbrandingsrendement(Hi): Verbrandingsrendement(Hs):	AUTOMATISCHE OVERDRACHT GEGEVENS Keteltemperatuur: 60,00 Initiele meting: O ₂ :10,3 % CO ₂ :6,05 % CO:107 mg/kWh RT:34,7 °C VT:16,1 °C Nettotemp.:18,5 °C η Hs:88,8 % η Hi:98,6 % Trek:25,8 Pa CO:51 ppm ADP:34,7 °C Pomp:0,59 l/min Aardgas H (G20) (Fuel): O ₂ -referentie: 3% CO ₂ max: 11,9% Device:TT3663027230NEU0322 Serial:63027230 TimeStamp:16/01/2023 12:20:15 Type:Rookgas
--	---

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt U een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2005 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor het opwarmen van warm verbruikswater. meer informatie op WWW.LNE.be en WWW.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST



REINIGEN EN CONTROLE VAN DE ROOKGASAFVOER

☐ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken	Dichtheid rookgasafvoerkanaal: ☒ OK ☐ Niet OK ☐ NVT	☒ Controle uitmonding rookgasafvoer
---	---	---

REINIGEN VAN HET STOOKTOESTEL

Vloeibare brandstof : (Erkend Technicus) ☐ Reinigen van de filters ☐ Reinigen van de ketel ☐ Reinigen van de brander	Gasvormige brandstof : (Erkend Technicus) ☒ Ontstoffen ☒ Reinigen ketel ☒ Reinigen ventilator en brander
Vaste brandstof : (Geschoold Vakman) ☐ Nazicht algemene staat (Vaste brandstof) ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron (Vaste brandstof)	

EINDMETING LAAGLAST & HOOGLAST (één meting volstaat, niet van toepassing nà nieuwe installatie !)

LAAGLAST MANUELE INGAVE	LAAGLAST AUTOMATISCH OVERDRACHT	HOOGLAST MANUELE INGAVE	HOOGLAST AUTOMATISCHE OVERDRACHT
Keteltemperatuur: Sproeier : MERK & TYPE Sproeier : DEBIET Sproeier : HOEK * Pompdruk bar Gasdruk TELLER mbar Gasdruk GASBLOK mbar Gasdruk BRANDERBED mbar Rookindex Bacharach Zuurstof (O ₂) % Koolstofdioxide (CO ₂) % Koolstofmonoxide (CO) mg/kWh Rookgastemperatuur (tg) °C Ruimtetemperatuur °C Nettotemperatuur °C Verbrandingsrendement(Hi) Verbrandingsrendement(Hs)	Keteltemperatuur : EINDMETING LAAGLAST: O ₂ 5,3 % CO ₂ 8,90 % CO 63 mg/kWh RT: 54,8 °C VT: 19,4 °C Nettotemp: 35,4 °C η Hs: 88,3 % η Hi: 98,1 % Trek: 4,7 Pa CO: 44 ppm ADP: 54,8 °C Pomp: 0,60 l/min Aardgas H (G20) (Fuel): O ₂ -referentie: 3% CO ₂ max: 11.9% Device: TT3663027230NEU0322 Serial: 63027230 TimeStamp: 16/01/2023 12:36:18 Type: Rookgas	Keteltemperatuur: 60 Sproeier : MERK & TYPE Sproeier : DEBIET Sproeier : HOEK * Pompdruk bar Gasdruk TELLER mbar: Gasdruk GASBLOK mbar: Gasdruk BRANDERBED mbar Rookindex Bacharach Zuurstof (O ₂) %: Koolstofdioxide (CO ₂) %: Koolstofmonoxide (CO) mg/kWh: Rookgastemperatuur (tg) °C: Ruimtetemperatuur °C: Nettotemperatuur °C: Verbrandingsrendement(Hi): Verbrandingsrendement(Hs):	Keteltemperatuur: 60,00 EINDMETING: Keteltemperatuur: 60,00 Sproeier : MERK & TYPE Sproeier : DEBIET Sproeier : HOEK * Pompdruk bar Gasdruk TELLER mbar: Gasdruk GASBLOK mbar: Gasdruk BRANDERBED mbar Rookindex Bacharach Zuurstof (O ₂) %: Koolstofdioxide (CO ₂) %: Koolstofmonoxide (CO) mg/kWh: Rookgastemperatuur (tg) °C: Ruimtetemperatuur °C: Nettotemperatuur °C: Verbrandingsrendement(Hi): Verbrandingsrendement(Hs):

VEILIGE EN GOEDE STAAT VAN WERKING

☒ Nazicht van de goede werking Verluchting en ventilatie stooklokaal: ☐ OK ☐ Niet OK ☒ NVT	Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B): ☒ OK ☐ Niet OK ☐ NVT	Dichtheid brandstoftoevoerleiding gasmeter tot stooktoestel: ☒ Niet uitgevoerd ☐ Niet OK ☐ OK Indien controle "Dichtheid brandstofleiding" niet kan uitgevoerd worden, reden noteren bij "Andere Opmerkingen"
---	--	---

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt U een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. meer informatie op WWW.LNE.be en WWW.veiligverwarmen.be

EINDBEOORDELING

Het toestel werkt goed: ☒ OK
☐ Niet OK

Het toestel werkt veilig: ☒ OK
☐ Niet OK

Volgende reiniging moet gebeuren vóór :: 15/01/2025
volgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór :: 15/01/2025

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden:

Andere opmerkingen:

Handtekening erkende technicus/geschoolde vakman

Voor kennisname

Handtekening klant

Klantengegevens

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Locatiegegevens

Contact: SCHELFTHOUT MARLEEN
 Locatie adres: KOUTERWEG 6/0
 Postcode en gemeente: 1700 - DILBEEK
 Referentie: DIL027_27031

Installatiegegevens

Merk:
 Model:
 Bouwdatum:
 Serienummer:
 Klantreferentie:

Omschrijving Werkorder

Omschrijving Melding: KOUTERWEG 6/0 ONDERHOUD
 Details:
 Werkordertype: ONDERHOUD

Gegevens Werkorder

Geplande datum: 16/01/2023 09:45
 Datum afgewerkt: 16/01/2023 12:48

Werkbon nummer: 448580
 Werkbon status: Afgewerkt
 imputatie:

Gepland door: superadmin superadmin
 Afgewerkt door: Krisztian Csoknya
 Totaal Uren + Materiaal: € 0,00

Opmerking bij afwerken**Handtekening**

Handtekening techniekier



Handtekening klant


Klantengegevens

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Locatiegegevens

Contact:
 Locatie adres: KOUTERWEG 6/0
 Postcode en gemeente: 1700 - DILBEEK
 Referentie: DIL027_27031//Gasketel

Installatiegegevens

Merk: Vaillant
 Model: Ecotec Pro VCW BE 286/5-3 A R4
 Bouwdatum: 16/01/2017
 Serienummer: 2117090010018483130375600N3
 Klantreferentie:

Omschrijving Werkorder

Omschrijving Melding: Gasketel ONDERHOUD
 Details:
 Werkordertype: ONDERHOUD

Gegevens Werkorder

Geplande datum:
 Datum afgewerkt:

Werkbon nummer: 448969
 Werkbon status: Afgewerkt
 imputatie:

Gepland door: superadmin superadmin
 Afgewerkt door: superadmin superadmin
 Totaal Uren + Materiaal: € 0,00

Opmerking bij afwerken

onderhoud ok
 10:30-11:15

Gepresteerde uren

Datum	Van	Tot	Techniekier	Uur type	Aantal Uren	Totaal
16/01/2023	10:30	11:15	Krisztian Csoknya	STANDAARD UURTARIEF	0,75	€ 0,00
Totaal					0,75	€ 0,00

Werkinstructies

Gasketel

Actie	Opmerking	Advies	Status
Certificeren Invullen verbrandings en reinigingsattest			Ok
Controle Voordruk expantievat			Ok
Foto van open verbrandingskamer en ventilator na reiniging			Ok
Foto stand gasmeter na reiniging ketel			Ok
Foto stand gasmeter voor reiniging ketel			Ok
Certificeren Audit rapport			Ok

Foto



