

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Gemeentestraat 5, 3890 - Montenaken (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Fluit signaal zwak geen reden voor tijdelijke afkeur  
Tank niet ingekuipt of dubbelwandig

### BESLUIT

**De tank mag nog 6 maanden gebruikt worden.**

De volgende controle wordt verplicht voor: **19/03/2025**


INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **19/09/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

