

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Houtstraat 88, 3890 - Gingelom (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

- Geen overvulbeveiliging
- geen ID plaatje keuren als nieuwe tank
Dient voorzien te zijn van lekdetectiesysteem of inkuiping


BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **31/01/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

