
CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.
Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Gsm 0477 26 51 50
BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be



KLANT

Naam: Wyseure Thierry
Straat en nummer: Steenweg 139
Postcode en gemeente: 3290 Gingelom
Tel.: ..... Fax: .....
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant
.....
.....

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

☒ Particulier Inhoud 5000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt *(schrappen indien niet van toepassing).*

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing vóór 1/8/1995
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Algemene staat tank					
Aantal centimeter water in tank: ..... cm.					
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ph waarde: .....

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ ~~Oranje~~ De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ ~~Rood~~ De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **SAENEN PATRICK** .....
.....
Erkenningsnummer: **SV 01656** .....

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 04 - 08 - 2016
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 04 - 08 - 2031

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)