


MOURIK N.V.

Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen
 BTW./Reg.: BE 0413.951.260 / 02.11.13 RPR. Antwerpen
 info: boekhouding@mourik.be
 Tel. : 03/542.20.40 / Fax : 03/542.36.23
 Bank : BELFIUS 550-3614100-67
 IBAN : BE93 5503 6141 0067 / BIC : GKCCBEBB




Factuur

Datum : 26-02-2021
 Factuur : VF/21020132


 Levergem 22
 B 9120 Beveren-Waas

U/Ref :
 O/Ref : CA21/000068 :DV 221217

BTW-nr: Klantnr.: 27612

Omschrijving	Aantal	Ehd	Ehprijs	Bedrag	BTW
<i>Saneren van een mazouttank</i>					
29-01-2021					
- Openen, ledigen en reinigen van de tank	1,00	ff	580,0000	580,00	6
- Verwerkingskosten restlading en spoelwater	500,00	kg	0,1200	60,00	6
11-02-2021					
- Opvullen van de tank met pur-schuim	1,00	ff	360,0000	360,00	6
Betalingsvoorwaarden : 30 dagen na factuurdatum					
Leveringsvoorwaarden : Franco					
BTW Tarieven : L 6 Verkopen 6 %					
					
Projectleider : Daniel Vijdt	BTW %	Maatstaf - Basis	BTW		
	6	1.000,00	60,00		
Vervaldag : 28-03-2021	Totaal	1.000,00	60,00	EUR	1.060,00

mourik n.v.
 Groenendaallaan 399
 2030 Antwerpen
 Tel.: +32 (0)3 542 20 40
 Fax: +32 (0)3 542 36 23
 mourik@mourik.be
 www.mourik.com

BTW - BE 0413.951.260
 RPR Antwerpen
 Belfius N.V. - BIC: GKCCBEBB
 IBAN: BE93 5503 6141 0067

Nr : 221217


Buiten dienst stellen tanks en leidingen

Asbestverwijdering

Openbare en Industriële dienstverlening

Catalyst wissels (inerte atmosfeer)

Hogedruk- en vacuümreiniging



Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Erkend Ophaler Afvalstoffen

O.W.D.: CT/0035

O.V.A.M.: 821/E98

Project- en Brownfieldontwikkeling

Bodem- en grondwatersanering, Milieutechniek

B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

REINIGINGSCERTIFICAAT TANK

Opdrachtgever :

██████████
 Levergem 22
 9120 Beveren

Site : Levergem 22
 9120 Beveren

Datum : 29/01/2021

Mourik nv, Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen, verklaart dat op bovenstaand adres volgende houders werden gereinigd conform de geldende VLAREM II reglementering volgens artikel 5.17.4.3.21 § 3

Beschrijving :	Inhoud	Aantal
Mazouttank	5 m ³	1

Reinigingsmethode : Vooraf wordt het mangatdeksel van de tank opengemaakt.
 Vervolgens wordt de restinhoud in een ADR-gekeurde vacuümwagen gezogen.
 Wanneer de tank leeg is, wordt deze betreden via het mangat met ademluchtbescherming.
 Daarna worden de wanden inwendig volledig ingeschuurd met een krachtige ontvetter en vervolgens onder hoge druk met water gereinigd. Het reinigingswater wordt hierbij continu opgezogen en daarna afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum d.m.v. ADR-gekeurde vacuümwagen.

Voor Mourik nv :



MOURIK n.v.
 Groenendaallaan 399
 2030 Antwerpen
 Tel 03 542 20 40

BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

Dit certificaat rapporteert enkel over de toestand van de gereinigde houder op het ogenblik van de werken.

De geldigheid van dit certificaat vervalt bij elke verandering in de toestand van de houder ten gevolge van een wijziging in het bijhorende leidingssysteem, eventuele heringebruikname, uitgevoerde werkzaamheden aan de gereinigde houder, enz.

Bij heet werk moet geschikt blusmateriaal stand-by zijn.

Dit rapport mag zonder toestemming van Mourik nv niet vermenigvuldigd worden.

MOURIK N.V.

Groenendaallaan 399
B-2030 ANTWERPEN
tel. 03/542.20.40
fax. 03/542.36.23
B.T.W. BE 0413.951.260
RPR Antwerpen

Erkend Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar
BIM: 001458429
OWD: DSD/MOURIKXVG1/20/8544/CT/DD-PCB-HU
OVAM: 821/1

[REDACTED]
Levergem 22
B 9120 Beveren-Waas

O. Ref.: 221217 01

Antwerpen, 04/02/2021

CERTIFICAAT OPHALING AFVALSTOFFEN

Nr. CERT/ 37 727

Hierbij verklaart MOURIK NV, erkend inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, te hebben opgehaald voor verwerking overeenkomstig de vigerende wetgeving :

Adres van verzending:

[REDACTED]
Levergem 22
B 9120 Beveren-Waas

Bestemming :

MAC² SOLUTIONS NV
Blauwe Weg 7 - Haven 261
B 2030 Antwerpen

Datum van verzending:

29/01/2021

Vervoerder :

MOURIK N.V.
Groenendaallaan 399
B 2030 ANTWERPEN 3
Reg nr. : 821/1

Herkomst :

Saneren van een mazouttank

Aard :

Spoelwater Van Tankreiniging

Hoeveelheid

500 kg

Eural

16 07 08*

R/D

R9



MOURIK N.V.

Stefan Vanhille
Manager Environmental Techniques

THAANN

Engineering bvba

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 11/02/2021
Adres/Adresse: 9120 Beveren / Levergem 22
Inhoud / Contenance 5m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 11/02/2021

Ing. Nathan Verstraete
i.o

