

## ATTEST

(n° attest : ... / 2026)

Uitvoeren van Wettelijke Vlarec controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Consec BV  
Adres waar de tank zich bevindt : - Kallobaan 137  
- 9120 Beveren

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 16/07/2026

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / Beton

☒ Fabrikant : onbekend  
☒ Serienummer : onbekend  
☒ Bouwjaar : 1975  
☒ Inhoud in liter : 4200 liter  
☒ Product : Mazout  
(verwarming)

\*De tank staat binnen onder in een bijgebouw,  
en de leidingen lopen boven en onder de grond. De tank  
ligt in geen waterwinningsgebied.

### Uitgevoerde controle :

- ☒ - een visuele controle van de opslagtank.
- ☒ - een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- ☒ - een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- ☐ - een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- ☐ - een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- ☐ - een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- ☒ - bovengronds.
- ☒ - opvangbak niet aanwezig.

### EVENTUELE OPMERKING :

- ☒ Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- ☐ Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- ☒ Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- ☒ Datum vorig certificaat : / **er is veel roest en putcorrosie over de gehele lengte van de tank. Deze tank moet verwijderd worden (= erkend technicus).**

### RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...**X**... jaar in gebruik blijven.

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

**Kleur stop :** ☐ groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.  
☒ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.

Datum : 16/07/2026

Stempel + Handtekening erkend technicus  
(Voor waar en echt verklaard.)

  
Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen  
Erkend Technicus - Controleur  
SV 03007  
Tanktechno België