

CONFORMITEITSAFTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

Klant:
 NAAM:
 STRAAT: TORENVELD NR 94
 Postcode en gemeente 3980 TESSENDERLO
 Tel:
 adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TECHNICUS: Pollet Louis
 Kelbergenstraat 38
 3290 Schaffen-Diest
 Tel: 013334672
 GSM: 0479/787767
 Erkenningsnummer: SV 03518
 BTW: VR784180662

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir
 Op het ogenblik van controle

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing)

☒ Particulier Inhoud 5000..... L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud: L ☐ EW ☐ DW
 De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing)

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1986
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐	☐	☐
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☒	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐
Algemene staat tank	UIT- gewoerd	Niet Uitgewoerd	OK	Niet OK
Aantal cm water in tank cm	☐	☐	☐	☐
Water- en slibbemonstering				
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

Ph waarde:

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	 Mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN:

..... 3 cm water

DATUM KEURING: 25-07-2026

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 25-07-2031

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarde op de achterzijde

Pollet Louis

[Handtekening]

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden