CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018618

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT: Casteur Depestel BV
Kampveldstraat 10, 8020 Oostkamp

BTW: BE0885.172.213

TEL: 0485/63 04 66

MAIL: tom@certifyhomes.be

ADRES TANK: Oostkamp
Kortrijksestraat 145, 8020 Oostkamp

Tankinhoud 2500 liter ☒ EW ○ DW ☒ OG ☒ BG Datum plaatsing ?

☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ○ Metaal ☒ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ☒ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid / (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	○	○	☒	
Rond vulpunt	○	○	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	○	○	☒	
Tigerloop	☒	○	○	
Filter	○	○	☒	
Niveaumeting ○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ☒ Peillat ☒ Andere:				
Potentiaalmeting / Mv	○	○	☒	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	○	○	☒	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ☒ SDT ○ Testo	○	○	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	○	○	
Buitenwand	☒	○	○	
Inkuiping	○	○	☒	
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank ok!

PLAATS TANK achtertuin kotje

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.
De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fortesque

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

DATUM KEURING 06 / 01 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 06/01 / /

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT