

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen

cultuur- of bijeenkomstgebouw

[Redacted]

[Redacted]

straat **Baljuwstraat**
postnummer **8970** gemeente **Poperinge**

bouwjaar **1964**
nummer **13** bus

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

246.7

246.7
kWh/m²



adviezen gebruiker

* verwarming: de gebruikers ertoe aanzetten de radiatoren en/of convectoren niet te bedekken met voorwerpen die de warmteafgifte belemmeren

adviezen beheer en installatie

- * gebouwschil: het dak (of de zoldervloer) beter isoleren.
- * gebouwschil: de buitenmuren beter isoleren. Evalueren optimale isolatiewijze (aanbrengen isolatie aan binnen- of buitenzijde of opvullen spouw)
- * gebouwschil: ramen vervangen door ramen met superisolerende beglazing.
- * gebouwschil: verbeteren van de luchtdichtheid van het gebouw (plaatsen van lochtstrips ...)

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * verwarming: jaarlijks evalueren en bijstellen van de klokprogrammatie om de warmtedistributie af te stemmen op de warmtevraag
- * verwarming: plaatsen van thermostatisch kraanwerk op radiatoren en convectoren (onder meer in lokalen met te hoge ruimtetemperaturen)
- * verlichting: per lokaal evalueren van de gerealiseerde verlichtingssterkte en eventueel verlagen van het opgesteld vermogen aan verlichting
- * verlichting: relamping: gloeilampen en/of halogeenlampen vervangen door compacte fluorescentielampen
- * verlichting: tijdschakelaars of bewegingsdetectie plaatsen op de verlichtingskringen van de lokalen die niet doorlopend worden gebruikt: toiletten, gangen, parkingruimten

energiedeskundige

voornaam	BART	achternaam	FEYS	erkenningscode	EP14854
straat	Professor Dewulfstraat			nummer	188 bus
postnummer	8970	gemeente	Poperinge		
kbo-nummer	0457199602	firma	FEYS		
rechtsvorm	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid				

verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit), datum: 18/12/2014

handtekening:



VP0077879
Opzoekingen EPC - publ.

Dit certificaat is geldig tot en met 18/12/2024