


**ATTEST**

Poperinge 12/05/2011

Verslag van buitendienststelling van opslagtank

**Interventie gegevens:**

Datum: 12/05/2011  
Plaats:   
Uitgevoerd door: Jean-Paul Overbergh  
erkend technicus SV 00045

**Beschrijving van de opslag:**

Ligging van de tank: in garage  
Type tank: ondergronds enkelwandig  
Opgeslagen product: gasolie  
Inhoud: 5000L

**Details van het onderzoek en vaststellingen:**

Vaststellen van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder


**Besluit:**

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Jean-Paul Overbergh  
Erkend technicus



VP0077878  
Opzoekingen stookolie tank - publ.



Stad Poperinge  
Financiële dienst  
Grote Markt 1  
8970 Poperinge

## ATTEST

Poperinge 12/05/2011

Bij deze delen wij U mede dat wij in week 19 op onderstaand adres volgende ondergrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform vlarem-wetgeving.

De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd

XXXX Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV00045)  
XXXX Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)  
XXXX Het reinigen van de tank(s).  
Het verwijderen van de tank(s)  
XXXX Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim  
Het vernietigen van de tank(s)

De tank(s) zijn niet meer bruikbaar voor opslag van brandstoffen.

Vergaarbak,	Nr°1	5000	Liters	<u>Adres :</u>	Brandweer
	Nr°2	xxxxx	Liters		Reningelst
	Nr°3	xxxxx	Liters		
	Nr°4	xxxxx	Liters		

Martine Verhille  
Zaakvoerster