

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018915



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT

BTW

TEL

MAIL

ADRES TANK

Tankinhoud 2480 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 2013
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Niveaumeting				
<input checked="" type="radio"/> Vlottermeter <input type="radio"/> Hydraustatisch <input type="radio"/> Ultrasoon <input type="radio"/> Peillat <input type="radio"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting _____ Mv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Kathodische bescherming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Onderdruk <input type="radio"/> Overdruk <input type="radio"/> Nano				
<input type="radio"/> Peilputten <input checked="" type="radio"/> Andere: <u>Kijkglas</u>				
Dichtheidstest: <input type="radio"/> SDT <input type="radio"/> Testo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Waterdicht <input checked="" type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank ok?

Bc Betaald 148€

PLAATS TANK

Hanger

BESLUIT

GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

Vlaenderwek

ERKENNINGNUMMER: SV

05584

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING

25/04/24

ATTEST GELDIG TOT

0BP 1