


REINIGINGSATTEST	X onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20240903002
<b>Firma (ook invullen indien zelfstandige)</b> naam: STOCKMAN VINCENT straat en nummer: OUDE DIKSMUIDSESTRAAT 30 postnummer en gemeente: B-8800 ROESELARE tel: 051/780220 e-mail: vincent.stockman@telenet.be ondernemingsnummer: 0680.213.686 05 25 10		<b>Technicus</b> voornaam en achternaam: VINCENT STOCKMAN X erkend technicus : GV 03316 / TV 10592 <input type="checkbox"/> schoorsteenveger
		<b>Datum reiniging: 03/09/2024</b>
<b>Klant</b> 		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)		
X Centraal*:	<input type="checkbox"/> aangesloten als type B ..... (open)	X aangesloten als type C ...13... (gesloten)
X Gasvormige brandstof:	X aardgas <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> andere, namelijk:	
	<input type="checkbox"/> niet-premix (GI) X premix (GI)	<input type="checkbox"/> gasketel met ventilatorbrander (GII)
<input type="checkbox"/> Vloeibare brandstof		
<input type="checkbox"/> Vaste brandstof:	<input type="checkbox"/> houtpellets <input type="checkbox"/> houtblokken <input type="checkbox"/> andere, namelijk:	
<b>Toestel</b>	<b>Brander</b> (enkel CV)	
merk: ATAG	merk:	
type: Q 38 SOLO	type:	
bouwjaar: 2013	bouwjaar:	
fabricatienummer: P133210012	fabricatienummer:	
nominaal vermogen (kW): 38 KW	debiet (kW of kg/h of l/h of m <sup>3</sup> /h (gas)):	

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)
X vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
X nazicht van de goede werking
X controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel
<b>Alle toestellen:</b> <input type="checkbox"/> andere, namelijk: X controle van de verluchting van het stooklokaal X controle van de rookgaszijdige dichtheid
<b>Gasvormige brandstof:</b> (erkend technicus) X ontstopping X reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) X reiniging van de ventilator en de brander
<b>Vloeibare brandstof:</b> (erkend technicus) <input type="checkbox"/> reiniging van de filters <input type="checkbox"/> reiniging van de ketel <input type="checkbox"/> reiniging van de brander
<b>Vaste brandstof:</b> (geschoold vakman) <input type="checkbox"/> nazicht algemene staat <input type="checkbox"/> reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: GEEN
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: GEEN
Andere opmerkingen: VERVANGEN WATERDRUKSENSOR + ONDERHOUDSSET

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	03/09/2026
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	03/09/2026

	voor kennisname
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant)

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op [www.LNE.be](http://www.LNE.be) en [www.veiligverwarmen.be](http://www.veiligverwarmen.be).