

ANALYSERAPPORT



Contactgegevens

SGI Compliance
T.a.v. Neveux, Bert
Vluchtenburgstraat 13
2630 Aartselaar
België

Opdrachtgegevens

Naam project: D-3512 Europabuilding, 123867564
Contactpersoon: -
Werk: Gem. delen Europabuilding
Werkadres: Halewijnlaan 51-57 Antwerpen, Antwerpen
Werkzone: Gem. delen. kelder, gangen, bergingen, dak.
Datum monsternamen: 17-10-2023
Plaats van analyse: Aartselaar

Ontvangst monsters: 17-10-2023
Datum rapportage: 19-10-2023
Aantal monsters: 10
Opdrachtnummer: 2306243
Rapportnummer: A00009769.1
Versie: 1
Datum van analyse: 18-10-2023

In dit analyserapport vindt u de resultaten van het laboratoriumonderzoek voor uw project: 'D-3512 Europabuilding, 123867564'. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters zoals ontvangen.

Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alleen reproductie van het gehele rapport is toegestaan. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Fibrecount is een erkend en geaccrediteerd laboratorium. Indien bij de analyseresultaten een 'Q' op het rapport staat, valt dit onder BELAC-414-TEST accreditatie.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kamil Adamus".

Kamil Adamus
Laborant



ANALYSERAPPORT

Kwalitatieve bepaling van asbestvezels in commerciële bulkmaterialen
Techniek: Polariserende microscoop (McCrone techniek), volgens interne werkmethode LM11

VERTROUWELIJK



Resultaten - ISO 22262-1 - PLM

Staalnaam door: Klant

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

| FBC-ID | Omschrijving | Locatie monstername | Soort asbest | Opmerkingen |
|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------|
| 2306243-001 | MM01 Roofing. | dak | Geen asbest gedetecteerd | Q |
| 2306243-002 | MM02 Afsmeerlaag. | dak | Geen asbest gedetecteerd | Q |
| 2306243-003 | MM03 Pleisterwerk Blok 51 | gem. delen. | Chrysotiel (witte asbest) | Q |
| 2306243-004 | MM04 Structuurpleisterwerk Blok 51 | gelijkvloers | Chrysotiel (witte asbest) | Q |
| 2306243-005 | MM05 Pleisterwerk blok 53 | gem. delen. | Chrysotiel (witte asbest) | Q |
| 2306243-006 | MM06 structuurpleisterwerk blok 53 | gelijkvloers | Chrysotiel (witte asbest) | Q |
| 2306243-007 | MM07 gipsisolatie blok 53 | fietsenstalling | Chrysotiel (witte asbest) Amosiet (bruine asbest) | Q |
| 2306243-008 | MM08 gipsisolatie blok 55 | fietsenstalling | Chrysotiel (witte asbest) Amosiet (bruine asbest) | Q |
| 2306243-009 | MM09 pleisterwerk blok 55 | gem. delen. | Chrysotiel (witte asbest) | Q |
| 2306243-010 | MM10 pleisterwerk blok 57 | gem. delen. | Chrysotiel (witte asbest) | Q |

Einde resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Q : Fibrecount is een erkend en geaccrediteerd laboratorium. Indien bij de analyseresultaten een 'Q' op het rapport staat, valt dit onder BELAC-414-TEST accreditatie.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeleverde monsters. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. Indien de stalen door Fibrecount worden genomen en de klant "de plaats" en "aantal" te nemen stalen zelf bepaalt, kunnen wij geen borg staan over de representativiteit hiervan. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit.

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount N.V. Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, aarzel dan niet om ons te contacteren.