

Tielens-Reynders bv

Grote Hoefstraat 85

3583 Paal-Beringen

0478/29.11.40

0475/82.05.06

tielensbert.bvba@gmail.com

BTW BE0715.722.715

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Klant : *Wielhagen wijk*

Adres : *Duisenberg 16*
3290-schoffen-Diest

Tel. :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : *8101495*

Adres reservoir : *oude baan 40-5980-Berendrecht*

Nominale inhoud reservoir : *4500l* Materiaal : *Metaal* Buitenwand toegankelijk Ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : *1*

1. Mazoutreservoir kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : *12/02/1976* Datum uitvoering controle: *25 oktober 2015*

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen

- Verdere exploitatie toegelaten (*ja* / ~~neen~~)*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (groen / rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : Datum uitvoering controle:

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen
- en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30hPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen

- Verdere exploitatie toegelaten (ja / neen)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- merkteken (groen - oranje - rood)

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.
Naam en handtekening technicus en firmastempel Naam en handtekening klant,

Tielens Bert

[Handtekening]

*schrappen wat niet past