

**CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')**

**Firma**  
 naam: All-in Tank Service NV  
 straat en nummer: Sluis 2 Bus 4  
 postcode en gemeente: 9810 Eke  
 tel.: gsm: 09/241 41 72  
 fax.:  
 email: info@allintankservice.be  
 ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

volgnummer attest: **1827047**  
**Technicus**  
 voornaam en naam: **SV 1/1/19**  
 erkenningsnr.: **SV**  
 datum controle: **4/5/2021**  
 arbeidsduur: van **13** u tot **15** u

Klant:  eigenaar  gebruiker  syndicus  
 particulier  onderneming

Adres opslagtank indien verschillend van klant  N.v.t.

naam:  
 straat en nummer:  
 postcode en gemeente:  
 tel.: gsm:  
 email:

naam contactpersoon:  
 straat en nummer: **Staalweg 237**  
 postcode en gemeente: **3460 Bekkevoort**  
 tel.: gsm:  
 email:

**Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar**

firmanaam: All-in Tank Service NV  
 straat en nummer: Acaciastraat 11  
 postcode en gemeente: 2440 Geel  
 tel.: gsm: 014/86 25 00  
 fax.:  
 email: info@allintankservice.be  
 ondernemingsnummer: BE 0881.597.861

**Vervoerder van afvalstoffen**

firmanaam: All-in Tank Service NV  
 ondernemingsnummer: BE 0881.597.861  
 voornaam en naam chauffeur:  
 handtekening: *[Handwritten signature]*

**KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK**

particulier  niet-ingedeeld, inhoud: **4000** L  ingedeeld, inhoud: .....L  
 klasse 3 (vanaf 5000kg)  klasse 2  klasse 1

onderneming  ingedeeld, inhoud: ..... L  
 klasse 3 (vanaf 100kg)  klasse 2  klasse 1

ondergronds  bovengronds  
 groeve  niet toegankelijk  toegankelijk  
 inkuiping  andere: .....

cilindrisch  staal (enkelwandig)  
 rond  staal (dubbelwandig)  
 parallellepipedum  roestvast staal  
 ovaal  gewapend  
 andere: ..... thermohardende kunststoffen  
 andere kunststoffen  
 prefabconstructie

datum van plaatsing: ...../...../..... **01-08-21** tanknummer: .....

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: ..... **0-10009**

**KENPLAAT\* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)**

aanwezig  niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van .....

merk:  
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:  
 nr. prototypekeuring:  n.v.t.

norm:  
 inhoud: **4000**  diameter: **1,30** en lengte: **3,30**

\*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de regels van de aanpak inzake houder en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem.)



SZ0017835  
 IV-00024973 attest tank

**BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK**

vorig certificaat/attest  aanwezig, datum: ..... / ..... / .....  niet aanwezig

**Visuele controle**

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...)  ok  niet ok *o.v.t.*  
 algemene staat tank  ok  niet ok  
 zichtbare verontreiniging rond tank  ja  nee  
 organoleptische verontreiniging  ja  nee

Opmerkingen: .....  
.....  
.....  
.....

**Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)**

Ontluchting opmerkingen: .....  
 verwijderen restlading opmerkingen: *213*

reiniging van de:  
 tankopeningen, -deksels  
 tankbinnenwanden  
 tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):  
*revisie opslag, spoelen, spoelen, spoelen opsluizen*  
*revisie 200 bar*  
*doorspoelen*

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):  
.....Dish Glimmer.....

controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen: .....  
 verwijderen reinigingswater opmerkingen: .....

**Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen**

.....*tank enkel gereinigd*.....

**Opvullen opslagtank met inert materiaal**

zand  schuim  
 andere: .....

merknaam: *airlock*  
 hoeveelheid: V: *4* m<sup>3</sup> en/of  
 m: ..... kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat): .....

**Opmerkingen**

.....  
.....  
.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus  
*[Handtekening]* *04-06-21*

voor kennisname

handtekening klant