

LAUREYN BVBA
Centrale Verwarming • Sanitair
Eugeen Coolsstraat 3
3460 BEKKEVOORT
Tel. 013 33 74 93 • Fax 013 55 59 24
Ondernemingsnummer 866 567 316

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):
Naam: _____
Straat + nr.: _____
Postcode + gemeente: _____
Tel.: _____
Ondernemingsnummer: _____

Volgnummer attest:
☐ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER
Voornaam: Laureyn
Achternaam: Stansijn
Erkenningsnummer: GV _____ / TV 1104
Datum reinigings-/verbrandingscontrole 25-10-2024
Arbeidsduur van _____ tot _____

KLANT:
Voornaam: _____
Straat + nr.: _____
Postcode + _____
Tel.: _____

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is) * indeling volgens NBN CR 1749

☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: _____
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk: _____

TOESTEL
Merk: Buderus
Type: CB 125
Bouwjaar: _____
Fabricatienummer: _____
Nominiaal vermogen (kW): 30 kW

BRANDER (enkel CV)
Merk: ELCO
Type: _____
Bouwjaar: _____
Fabricatienummer: _____
Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): _____

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1,2					
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1				☐	
Zuurstof (O ₂)	%	1,2					
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2					
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2				☐	
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2					
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2					
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2					
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2					
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2					
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK			☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☐ OK			☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK			☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3	☐ OK			☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☐ OK			☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK			☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK			☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: Het stooktoestel werkt:
(kruis aan wat van toepassing is) ☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
25-10-2025

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankr
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL
Voor alle toestellen:
☐ andere, namelijk: _____
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
☐ ontstopping
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): _____ Voor kennisname, (Handtekening klant): _____

Een volledig onderhoudsbezoek van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadat u ontvangt een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De afritten van minstens de laatste twee onderhoudsbezoeken moeten ter beschikking gehouden worden van de lozichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.ine.be/themas/erkenningenvoorverwarming en www.veiligverwarmen.be.