

CONFORMITEITSAFTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

TECHNICUS: Pollet Louis

Kelbergenstraat 38

3290 Schaffen-Diest

Tel: 013334672

GSM: 0479/787767

Erkenningsnummer: SV 03518

BTW: VR784180662

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir
Op het ogenblik van controle

TYPE RESERVOIR De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing)

☒ Particulier Inhoud 3000..... L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud: 3000 L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing)

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal

☐ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1970

☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐	☐	☐
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☒	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmondning leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐
Algemene staat tank	UIT-gevoerd	Niet-gevoerd	OK	Niet OK
Aantal cm water in tank	☐	☐	☐	☐
Water- en slibmonstering				
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Onderdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	 Mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN:

geen reserve

DATUM KEURING: 18-08-2026

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR 18-08-2031

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarde op de achterzijde

Pollet Louis

Pollet Louis

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden