

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.

STATION STRAAT 23
Testeft

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Niet ingedeeld	Inhoud <u>4420 kg</u>	☐ Ingedeeld	Inhoud <u> </u> L
☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Rond	☐ Ovaal
		☒ Niet toegankelijk	☐ Groeve
		☐ Polyethyleen	☐ Andere: <u> </u>

Datum van plaatsing: 19/10

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒		

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	☒	☐	☒	☐
	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

Tank Reinigen en opspuiten.

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☐	☒
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing	☐ Ja ☒ Neen		

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: 40 cm
Zuurtegraad: ph
Conductiviteit: mS
Boven het vloeistofniveau: 424 db
Onder het vloeistofniveau: 415 db
Drukverlies: mbar/h
Drukverlies: mbar/h
Conductiviteit: mV
Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☒ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden.
☐	De tank mag nog gebruikt worden
☐	De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 10.04.2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

Voor kennisname,

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)