

ATECON vzw
 Britselei 94 - bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°:	201738	Datum onderzoek:	07/02/2017
Agent-bezoeker:	Paternoster Michaël	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270, 271	Keuring N°:	20170133
Type keuring:	Indienststelling / Periodiek		

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Leeuwerikenstraat 55 , 1800 VILVOORDE		
Distributienetbeheerder:	Sibelgas (via Eandis)		
Teller n°:	34839370		
Index teller:	Dag: 15665,00	Nacht:	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	ILECTRO	Adres opdrachtgever:	Maalbeekstraat 2, 1950 Kraainem .
Naam eigenaar:		Adres eigenaar:	Leeuwerikenlaan 55, 1800 Koningslo
Installateur:	bestaande installatie + Ilectro		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	2 x 230V	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter - bord verbinding:	EXVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	15

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 15	2 - 17	2,5mm ²
12 - 17 # 6	12 - 17	2,5mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	10,50	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	8,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 07/02/2042 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker

Paternoster Michaël



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Geen nota's

Raadgevingen

- a. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.