



Hooggeleedstraat 24
8400 Oostende

Tel 059/33 96 50

Fax 059/33 96 59

E-mail: oostende@smetjet.be

RPR Tongeren

Ondernemingsnr. 0414.321.345

Reg.nr. 02-28-12

Attest betreffende buiten gebruikstelling ondergrondse opslag

Comform Vlarem 6.5.5.5

Datum van onderzoek :

14/01/2010

Plaats:

Reiten 14

2440 Geel

Doelstelling :

Buiten gebruikstelling van 1 ondergrondse stookolietank met een inhoud van 5.000 liter

Tankgegevens :

Tankgegevens : Inhoud 5.000 liter

Type : ondergronds

Vaststellingen :

Verwijderen van de tank is **onmogelijk**, gezien de afstand tussen het gebouw en de tank minder dan 2 meter is (dit kan de stabiliteit van het gebouw in gedrang brengen).

Besluit:

De tank mag **wel/niet** opgevuld worden na reiniging van de tanks door een erkend overbrenger. De attesten zijn te voorzien.

Dhr Yves Van Nevel
Technicus – SV02020

i.o.v.



Hooggeleedstraat 24
8400 Oostende

Tel 059/33 96 50

Fax 059/33 96 59

email: oostende@smetjet.be

REITEN 14
B-2440 GEEL

| | |
|-----------------|-------------|
| Ordernr. | ORD-1000973 |
| Werfleider Code | SVD |
| Orderdatum | 15/01/10 |
| Inzetdatum | 10/03/10 |

Attest reinigen van tank(s)

De firma Smet Jet NV bevestigt hierbij in opdracht van bovenstaande klant:

Adres uitvoering:

REITEN 14
B-2440 GEEL

De volgende ondergrondse tanks:

- 1 x 5.000 liter stookolie meetresultaten: 0 lml en 20,9% O₂

gereinigd en leeggepompt te hebben op 10/03/10.

Smet Jet NV kan niet garanderen dat de meetresultaten na het hierboven vermelde tijdstip dezelfde blijven.

Conform VLAREM II wordt het afvalresidu afgevoerd naar een erkend verwerker.

Attest afgedrukt op 12/03/10

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Betty Verstraete', written over a vertical line.

Milieucoördinator
Verstraete Betty



Hooggeleedstraat 24
8400 Oostende

Tel 059/33 96 50

Fax 059/33 96 59

email: oostende@smetjet.be

REITEN 14
B-2440 GEEL

| | |
|-----------------|-------------|
| Ordernr. | ORD-1000973 |
| Werfleider Code | SVD |
| Orderdatum | 15/01/10 |
| Inzetdatum | 10/03/10 |

Attest buitengebruikstellen van tank(s)

De firma Smet Jet NV bevestigt hierbij in opdracht van bovenstaande klant:

Adres uitvoering:

Reiten 14
2440 Geel

De volgende ondergrondse tanks:

- 1 x 5.000 liter stookolie

Buiten gebruik te hebben gesteld op 18 / 03 / 2010 en dit door de houder(s) op te vullen met een inerte materiaal (PU - schuim), conform VLAREM II

Naam technicus: Yves Van Nevel
Erkenningsnummer: SV02020

Attest afgedrukt op 23/03/10


Milieucoördinator
Verstraete Betty

