

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

020609



ALV BV  
Godevlietsstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
www.tc-alv.be  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 481

KLANT Peter Vanhallewaert  
Ijsvogelstraat 101, 2170 Merksem (Antwerpen)

BTW Particulier

TEL 0477/91 23 62

MAIL

ADRES TANK Peter Vanhallewaert  
Ijsvogelstraat 101, 2170 Merksem (Antwerpen)

Tankinhoud 3000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1975  
 Particulier  Klasse 1  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage voorbe atlaat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sende <input checked="" type="checkbox"/> Fluït				
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>op afstand</u>
Hoogteinhoud _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300cmS/cm)				
Zichtbare of organologisch waarneembare verontreiniging				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Oreuchting     
Vulling     
Aanzuigleiding     
Retourleiding     
Tijgerloop     
Filter

Nivoormeting  Vlotmeter  Hydraulisch  Ultrason  Peilgat  Andere

Potentiaalmeting MV

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeirol  Onderdruk  Overdruk  Nano

Peilputten  Anders

Dichtheidstest  SDT  Testo

## BOVENGRONDSE TANK

Algemene staal

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht  Koudst/waterdicht

## OPMERKINGEN

Tank ok!

Be Betaald 180€

PLAATS TANK Voortuin

## BESLUIT

GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden

ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNISCUS (NAAM)

Vlaenderbrak

DATUM KEURING 18 10 124

ERKENNINGSNUMMER: SV

05584

ATTEST GELDIG TOT 18 10 129

HANDEKENING  
TECHNICUS

HANDEKENING  
KLANT



Datum controle: 18-10-24

Volgende controle voor: 18-10-29

3000l ALV Fluit  
SV00802

ALV bv.  
Gotevrietstraat 42 - 8000 BRUGGE - Tel.050 31 84 87  
www.tc-alv.be