



ERKENNING MINISTERIE VAN LEEFMILIEU SV 00022

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan

Tel

Mazoutleverancier : **onbekend**

Uw tank werd gecontroleerd door : **Degros Francis SV00022**

Datum controle **26/09/2023**
 Adres Reservoir **Linterse Weg 67**
3440 Zoutleeuw
 Beschermingszone waterwinning **neen**
 Nominale inhoud **5200**
 Materiaal **staal**
 Buitenwand toegankelijk (ondergronds) **ja**
 Dubbelwandig **neen**
 Nummer van het reservoir **geen**
 Datum ingebruikstelling **voor 01/08/95**
 Datum vorige controle **onbekend door SV 03172**

Indeling 1. kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw
 2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

X

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden

CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank	NIET BESCHIKBAAR
Visuele controle van de toebehoren	OK
Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen	OK
Documenten bouw en plaatsing van de houder	NIET NOODZAKELIJK
Overvulbeveiligingssysteem	FLUITALARM
Controle van water en slib	OK
Lekdetektiesysteem	GEEN
Meetsysteem	GEEN
Kathodische bescherming	NIET MOGELIJK
Meting potentiaalverschil in Mv	NIET MOGELIJK
Visuele controle buitenwand	NIET MOGELIJK
Verontreiniging buiten het reservoir	GEEN WAARNEEMBARE
Dichtheidstest	ULTRASOON SDT + VACUUM TESTO

Opmerkingen

Tankcontrole geslaagd
Tank dicht
Exploitatie toegestaan tot 25 september 2028

Merktaken groen
 De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging

Degros Francis