

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

1353
3



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Thomas Dusselier 918484
Nationellaan 118/22, 8300 Knokke

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK Britspool 14 (mbt 16)
8300 Knokke

Tankinhoud < 6000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing ± 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Water	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input type="checkbox"/> Andere:				
Potentiaalmeting <u>-483</u> Mv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere:				
Dichtheidstest: <input type="checkbox"/> SDT <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algenene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tankwanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

PLAATS TANK

In klein 1/35 struiken

BESLUIT

GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne Johnny

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT _____

DATUM KEURING 13 10/31/2020

ATTEST GELDIG TOT 13 10/31/2025