

Rapport nr.: 0.7.1 0.9.1 20.1 20.1
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~ inspectie
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek : HEITENHOF 47- 2100 ST-NIKLAAS

Eigendom van : St. Niklaas Oud-Vaderhuis Vereniging BEINAERTPARK-207- 2100 ST-NIKLAAS

Opdrachtgever : CENTRONIEK ELEKTRO BUSA TULPENSTRADT 2100 ST-NIKLAAS

Installateur : W. van der Veken

BTW : BE 418.249.159 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : W. van der Veken Datum van onderzoek : 30/09/2019

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V / ~~3 x 230 V~~ / ~~3 x 380 V ± N~~ Max. Beveiliging : 1 x 40 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : zek. aut. EOB Schak. : 2 x 20 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : 2 x 1.5 aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

oedingsbekabeling : kabeltype : 2 x 1.5 aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / ~~pennen~~ / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 14 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 15 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2 x 40 A 300 bijkomende : 2 x 40 A 300 (7-2-5-4-5-0-7)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30/09/2019, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~nag~~ niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

~~vereisten en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

vr. de directeur,
de onderzoeker