

ATTEST

(n° attest : ... / 2026)

Uitvoeren van Wettelijke Vlarex controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Conseco BV
Adres waar de tank zich bevindt : - Eigenlostraat 26
- 9100 St-Niklaas

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 02/06/2026

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / ~~Beton~~

☒ Fabrikant : onbekend
☒ Serienummer : onbekend
☒ Bouwjaar : 1970
☒ Inhoud in liter : 1200 liter
☒ Product : Mazout
(verwarming)

*De tank staan buiten naast het huis en de leiding loopt boven de grond. De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- ☒ - een visuele controle van de opslagtank.
- ☒ - een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- ☒ - een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- ☐ - een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- ☐ - een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- ☐ - een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- ☒ - bovengronds.
- ☒ - opvangbak niet aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- ☐ Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door onze diensten. → niet aanwezig!
- ☐ Plaatsing elektro-sonde door onze diensten. → niet aanwezig!
- ☒ Andere : **het is zijn ontoegankelijke tanks.**
- ☒ Datum vorig certificaat : / **De peilbuis is onderaan de tank aangesloten, mag niet meer.**
Ook is er veel roest over de gehele tank aanwezig, en er is geen ontluchting op de tank(?)
Deze tank dient te worden verwijderd (erkend technicus).

RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...**X**... jaar in gebruik blijven. (tank lekt niet)
De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : ☐ groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.
☒ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.

Datum : 02/06/2026

Stempel + Handtekening erkend technicus

Voor waaren echt verklaard.)

Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België