

**APRAGAZ**

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB068129

Type 5

## NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064  
- BRUXELLES AGR 001  
- WALLONIE 99/002

DESSY JEAN

RUE DU BOIS DE JOSSE, 16

5170 PROFONDEVILLE-LUSTIN

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\***

|          |           |          |        |    |
|----------|-----------|----------|--------|----|
| <b>C</b> | 005770000 | <b>R</b> | V03628 | A2 |
|----------|-----------|----------|--------|----|

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCÉDÉ LE 02/02/2022 AU CONTRÔLE DU DÉPÔT SIS :

RUE DU BOIS DE JOSSE, 16 , 5170 PROFONDEVILLE-LUSTIN

UTILISATEUR: DESSY JEAN

|                                  |                           |                   |                   |                         |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>RESERVOIR</b>                 | <b>CONSTRUCTEUR</b>       | <b>NUMERO</b>     | <b>CAPACITE</b>   | <b>DATE-E</b>           |
|                                  | SCHNEIDER                 | V03628            | 1000              | 20/05/1976              |
|                                  | <b>N° CERTIFICAT</b>      | <b>DELIVRE LE</b> |                   | <b>PAR</b>              |
|                                  | 4726/S76                  |                   |                   | APRAGAZ                 |
| <b>SOUPAPE DE SECURITE</b>       | OMECA EU 24 1" NPT        | 1                 | <b>DATE</b>       | 04-2015                 |
|                                  |                           |                   |                   | <b>ECHEANCE</b> 04-2025 |
| <b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b> |                           |                   |                   | CLAPET ANTI-RETOUR Oui  |
| <b>N° de l'habilitation</b>      | <b>INSTALLATEUR</b>       | <b>CODE POS</b>   | <b>COMMUNE</b>    | <b>CERTIFICAT</b>       |
| PAT                              | GROSFILS                  | 5140              |                   | 22/10/1976              |
| <b>AUTORISATION</b>              | <b>CLASSE</b>             | <b>DATE</b>       | <b>EXPIRATION</b> | <b>CAPACITE ADMISE</b>  |
|                                  | 3                         | 25/01/2017        | 25/01/2027        | 1000                    |
|                                  | <b>CAPACITE INSTALLEE</b> |                   | 1000              | 15 %                    |

|                   |      |                     |  |
|-------------------|------|---------------------|--|
| <b>REMARQUES:</b> | 5,23 | <b>INFRACTIONS:</b> |  |
|-------------------|------|---------------------|--|

5 Une distance libre de 1 m autour du réservoir doit exister en permanence.

23 Le réservoir doit être nettoyé.

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Non

UPS0 / OPS0 : N

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV

circuit fermé: mV

courant: mA

liaison isolante:

**CONCLUSION**

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 02-2027

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.7-F Date : 02/02/2022

  
Au nom de l'asbl APRAGAZ, l'agent visiteur,

AWA