

## DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

**Datum(s) van controle:** 26/10/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 26/10/2023  
**Verslagnummer:** 0722-231026-08

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 016 63 47 45 E: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0722

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ANNEMIE BORREMANS

Adres: TH. DE BECKERSTRAAT 6, 3200 AARSCHOT

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: ANNEMIE BORREMANS

Adres: TH. DE BECKERSTRAAT 6, 3200 AARSCHOT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: ANNEMIE BORREMANS

Adres: TH. DE BECKERSTRAAT 6, 3200 AARSCHOT

EAN- code:

Nummer teller: 45397687-98

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Winkel

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Eerste controle volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981

### Informatie inhoud controle:

1 Enkel zichtbare en bereikbare stopcontacten werden gecontroleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast



VMA - 63.09

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

### Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

---

VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Niet geplaatst

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 32A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 18 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Ref. lijst evacuatiwegen en moeilijk evacueerbare ruimten: n.v.t.

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

---

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: zie inbreuken Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 3,5 MOhm



**Vastgestelde inbreuken:**

- 1 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
- 2 De waarde van de beveiliging tegen overbelasting is niet in overeenstemming met de leiding of verbruiker stroomafwaarts (Boek 1: 4.4.1.1). 1 kring heeft geen zekering. Contactdoos onder ALSB.
- 3 Het bord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1: 4.2.2.3). Verdeellat in ALSB.
- 4 Niet alle verplichte gegevens staan op het stroombaanschema. (Boek 1: 3.1.2.2). Sommige kringen zijn aangesloten, maar niet bekend.
- 5 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 6 Er zijn doorverbindingen gemaakt met lusterklemmen; er kon niet aangetoond worden dat deze klemmen geschikt zijn voor de aanwezige spanning, stroom en draadsectie en dat ze "CE" zijn. (Boek 1: 1.4.2.1.) Contactdoos onder ALSB.
- 7 Het gebruik van geleiders van het type VTLMB (côte-à-côte) is niet toegestaan (Boek 1: 1.4.2.1). Onder ALSB.
- 8 Een aardverbinding overeenkomstig de voorschriften ontbreekt (Boek 1: 5.4.2.1).
- 9 De aardingsonderbreker ontbreekt (Boek 1: 5.4.3.5).
- 10 De IP-graad van het bord is niet in overeenstemming met de aanwezige uitwendige invloeden (Boek 1: 5.3.2.1). Bord is publiek toegankelijk en moet een uniek slot hebben.
- 11 Er is geen continuïteit van de beschermingsgeleider van de contactdoos (Boek 1: 5.4.3.4). 1ste & 2de verdieping vooraan.
- 12 Er is geen ondergeschikte differentieelstroominrichting van maximum 30 mA geplaatst voor de beveiliging van de ruimte(n) die een badkuip en/of douche bevatten (Boek 1: 4.2.4.3).
- 13 De contactdozen zijn niet van het kinderveilig type (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2). 1ste verdieping achteraan.
- 14 Bepaalde contactdozen zijn niet degelijk bevestigd (Boek 1: 1.4.1.3). 1ste verdieping achteraan.

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

**3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

**Tijdstip van afwerking:**

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



VMA - 63.09

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)**Maatschappelijke zetel / Siège social:**Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com