


Conformiteitsattest periodieke controle mazouttanks

factuur via Bill To Box

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31	O Scherens Mark: SV07761	
3460 Bekkevoort	O Van Marleen: SV07803	
Tel 0495.222.954 016.41.41.16	<input checked="" type="checkbox"/> Scherens Branko: SV07861	
E-mail info@dekessel.be	Datum controle <u>5/5/26</u>	
Ondernemingsnummer BE 0403.571.963	Datum	

Gegevens van de klant

Werfadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werfadres
Naam	Naam
Straat + nummer <u>AAX schotse steenweg 74</u>	Straat + nummer
Postcode + gemeente <u>3130 Betselaan</u>	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank <u>ACHTER De woning</u>	

Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
O Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	O Ingedeelde tank			
Inhoud	Inhoud			
O Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud				
O Ondergronds (OG)	O In groeve	O Cilindrisch	O Enkelwandig metaal	O Dubbelwandig metaal
O Bovengronds (BG)	O Niet toegankelijk	O Rechthoekig	O Enkelwandig kunststof	O dubbelwandig kunststof
O Bovengronds voor kachel	O Toegankelijk	O Ovaal	O Thermoharde Kunststof	
O Batterijtanks	Aantal:	O In inkuiping	O Andere	O Andere
Gebruik van de tank	O Verwarming van de woning	O Verwarming van gebouw, loods of andere		

Administratieve controle

Identificatieplaatje	O Aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing <u>voor 1995</u>
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	O niet aanwezig	Vorige controle geldig tot <u>20-11-15</u> SV nummer <u>00385</u>

Visuele controle

Mangat / Toezichtput (indien OG tank)	O aanwezig	O niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangat	O oké	O niet oké	
Diepte mangat / Water in mangat	cm	cm	
Deksel mangat	O oké	O niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangat	O oké	O niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	O aanwezig	O niet aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing
Waterdichtheid	O oké	<input checked="" type="checkbox"/> Niet oké	geen ver vuiling lek bak heeft opening aan de rechter kant
Koolwaterstofdichtheid	O oké	<input checked="" type="checkbox"/> Niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	O oké	O niet oké	Per laag Beschadigt
Opslagtank (indien BG tank)	O oké	O niet oké	
Staat van de wanden	O oké	O niet oké	Aanraken naar 1 leiding
Algemene staat van de tank	<input checked="" type="checkbox"/> oké	O niet oké	
Leidingen en toebehoren			By werken aan de tank
Staat vullleiding en ontluichting	<input checked="" type="checkbox"/> oké	O niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> oké	O niet oké	
Leidingsysteem	O 1 leiding	<input checked="" type="checkbox"/> leidingen	O onderaftap met kraan
Overvulbeveiliging			O onderaftap zonder kraan
Type fluit	<input checked="" type="checkbox"/> oké	O niet oké	
Type elektrische sonde	O oké	O niet oké	
Spillstop / andere	O oké	O niet oké	
Inhoudsmeter	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	O niet aanwezig	in Doog Te Houpen
O Stok O Mechanisch O Pneumatisch O Andere (Permanente) lekdetectie	O oké	O niet oké	
O Vloeistof O Droog O Elektrisch O Alarm O Kijkglas	O oké	O niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	O oké	O niet oké	O niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie, andere	O oké	O niet oké	O niet van toepassing

Tank test

Atmosferisch drukverschil	O oké	O niet oké	verschil na 10 min. mbar/h	verschil na 30 min. mbar/h	verschil na 60 min. mbar/h
Potentiaalmeting	O uitgevoerd		O niet uitgevoerd	reden:	

Water / slib

Controle op water	O uitgevoerd	O niet uitgevoerd	1 cm	Advies: O te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	--------------	-------------------	------	--

Eindconclusie

<input checked="" type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot <u>Volgende</u>	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

Opmerkingen

Tank van voor 1995 vereist enkel overvulbeveiliging
Tank goed op te volgen