

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202604281442-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:	datum controle: 28/04/2026	
fax:		arbeidsduur: van 14:42 tot 15:34	
email: TankControle@belgroup.be			
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: x				naam contactpersoon: x	
straat en nummer: Gijmelstraat 54				straat en nummer: Gijmelstraat 54	
postcode en gemeente: 3200 Aarschot				postcode en gemeente: 3200 Aarschot	
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:		
email:				email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld		☐ ingedeeld	
inhoud (l): 5000		inhoud (l):	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ klasse 3 (vanaf 100kg)	
☐ klasse 2		☐ klasse 2	
☐ klasse 1		☐ klasse 1	
☒ ondergronds		☒ cilindrisch	
☐ bovengronds		☐ rond	
☐ groeve		☐ parallellepipedum	
☒ niet toegankelijk		☐ ovaal	
☐ toegankelijk		☐ andere	
☐ inkuiping		☒ staal (enkelwandig)	
☐ andere		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ roestvast staal	
		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere kunststoffen	
		☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 01/08/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 28/04/2023 ☐ niet aanwezig								
visuele controle								
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren				
	☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)			
	☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			
	☐ niet aanwezig	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen			
inkuiping	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en			
	☐ niet aanwezig				☒ aanwezig			
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	terugvoerleiding			
					☐ niet aanwezig			
opslagtank		algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter			
					☒ aanwezig			
					☐ niet aanwezig			
		andere toebehoren: één pijps aansluiting.						
		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok			
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee			
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:				
groeve / prefabconstr. / andere		☐ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel 1						
waarschuings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
		andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): -3,4 onder het vloeistofniveau (dB μ V): -4,5 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:					
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:

Merk: sdt

Type: .270

Serienummer: .273160066

Calibratiedatum: 30/09/2026

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

☐ n.v.t.☐ uitgevoerd op

onderzoek van de staat van de binnenwand

☐ n.v.t.☐ uitgevoerdinwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte (mm):

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand

☒ n.v.t.☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok**andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden****EINDBEOORDELING**☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje


De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.

☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 28/04/2031


handtekening erkend technicus

naam: Frank Scherens

voor kennisname



handtekening klant

naam: x

hoedanigheid: Klant