

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'un dépôt LPG en réservoir(s) fixe(s)

Visite effectuée par : Nicolas DAVID

Date : 04/02/2022


 **Nicolas DAVID**
0455/11.96.38

Date d'émission : 09/02/2022

1. Identification

Adresse de l'installation : 14 rue Emile Zola à Keumiée 5060

Gestionnaire :

Responsable des travaux : Kauffman - Gaz (Tamines), 70 Avenue des Français à 5060 Tamines

2. Base du contrôle

Arrêté du Gouvernement Wallon du 07/07/2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en «vrac».

3. Conclusion

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation du réservoir satisfait aux prescriptions réglementaires définies au point 2. Toutefois, une conclusion définitive ne peut être donnée qu'après que l'(les) attestation(s) mentionnée(s) nous soi(en)t parvenue(s).

Le contrôle périodique doit être effectué tous les 5 ans.

Les soupapes de sécurité devront être retarées au plus tard 10 ans après leur date de tarage mentionnées dans ce rapport.

4. Détail du contrôle

Conformité en ce qui concerne :

Élément contrôlé	Résultat
Zone de sécurité : autour du(des) réservoir(s), pompe(s), bouche(s) de remplissage, soupapes de sécurité	En ordre
Réservoir(s) : installation, certificat de réception, état extérieur, plaque signalétique, appareils de sécurité, robinets	En ordre
Tuyauteries : se trouvant dans la zone de sécurité, y compris les accessoires, et pour autant qu'ils soient visibles	En ordre
Installations électriques : contrôle visuel de l'état	Pas d'application
Clôture - Capot de protection	En ordre
Présence du matériel de lutte contre l'incendie	Pas d'application
Protection cathodique ; valeur mesurée : 1279 mV	En ordre
Étanchéité	En ordre

5. Caractéristiques

5.1. Dépôt

Type : enfoui

Réservoir		
Capacité (l)	2750	
Constructeur	Antonio Merloni	
Année	2015	
Pression max (bar)	17,65	
Epreuve	Pression (bar)	25,25
	Date	-
	Organisme	-

Soupape de sécurité sur réservoir	
Marque	Omeca
Numéro	-
Date tarage	10/2015

6. Documents présentés (autorisation)

L'arrêté d'autorisation nous a été présenté : Oui

- Capacité : pour une capacité totale de 5000 litres en date du 24/12/2015
- Validité : Valable jusqu'à : 24/12/2025, référence : 697289-692770
- Notification communale : -

Déclaration de conformité CE du réservoir :

Réservoir numéro	Date	Organisme agréé
15MC1081990	09/10/2015	CE0100

Document	Délivré par	Date
Attestation tuyauterie première détente	Néant	-
Attestation tuyauterie deuxième détente	Néant	-
Rapport de contrôle installation première détente	Néant	-
Rapport de contrôle installation deuxième détente	Néant	-
Attestation appareils de sécurité	Néant	-
Attestation installation(s) électrique(s)	Néant	-
Attestation réservoir(s) enfoui(s)	Apragaz	14/01/2016
Document protection cathodique	Présent	
Document de tarage des soupapes de sécurité	Présent	
Attestation de contrôle d'installation d'arrosage	Pas d'application	
Attestation d'examen par ultrasons des réservoirs	Pas d'application	
Manuel d'utilisation	Présent	

7. Observations

Le rapport de contrôle de mise en service/L'attestation de tuyauteries de l'installation de première/seconde détente ne nous a pas été présenté.

Nous restons à votre disposition pour réaliser ce contrôle.