

Stad Leuven
Terbankstraat 20
3001 Leuven
Tel. (016) 31 72 11
Fax (016) 22 02 89

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon	datum
	8601H02JR	Jorinde Reynders	05-06-2015
telefoonnummer	faxnummer	e-mail	
016 31 72 16	016 22 02 89	jorinde.reynders@leuven.be	

brandveiligheid – horecazaak 'Zappaz', Balk van Beel, Schipvaartstraat 22 te Leuven

Geachte heer Dezeure

Een technicus brandvoorkoming voerde ter plaatse een brandveiligheidscontrole uit op 29/05/2015. Hiervan werd een preventieverslag opgesteld 29/05/2015. Als bijlage vindt u een kopie van het verslag.

Het gebouw voldoet momenteel nog niet aan de voorschriften van het gecoördineerd politiereglement (brandveiligheid in horecazaken) van 16 december 2013 van de stad Leuven.

Van zodra de gevraagde/nodige aanpassingen uitgevoerd zijn, dient de brandweer schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.

Hoogachtend

Op last van het college:
de stadssecretaris,

Gust Vriens

Bijlage: brandweerverslag van 29/05/2015

burgemeester en schepenen,

Louis Tobback
burgemeester



Stad Leuven
Terbankstraat 20
3001 Leuven
Tel. (016) 31 72 11
Fax (016) 22 02 89

De heer Louis Tobback
burgemeester

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon	datum
-	8601H01JR	Jorinde Reynders	29-05-2015
telefoonnummer	faxnummer	e-mail	
016 31 72 16	016 22 02 89	lorinde.reynders@leuven.be	

brandveiligheid – horecazaak 'Zappaz', Schipvaartstraat 22 te 3000 Leuven

Geachte heer burgemeester

Naar aanleiding van de ingebruikname van het restaurant, voerde mevrouw Jorinde Reynders, stagiair technicus brandvoorkoming zone Vlaams Brabant Oost, post Leuven, een controlebezoek uit op 29/05/2015. De begeleiding ter plaatse gebeurde door de heer Seppe Dezeure (zoon van de heer Hubert Dezeure - uitbater) en majoor Dieter Brants.

Beschrijving van het gebouw:

Het restaurant is gelegen in de Balk van Beel op de gelijkvloerse verdieping en is ongeveer 144m² groot. Er zijn 30 zitplaatsen en 8 loungeplaatsen. Er is een open keuken en een bar. Het sanitair is eveneens voorzien op de gelijkvloerse verdieping.

Het restaurant is volledig brandtechnisch afgescheiden van het woongedeelte.

Er zijn 2 uitgangen voorzien.

Gasinstallaties zijn er niet.

Toepasselijke reglementering:

1. Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
2. Het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven van 16 december 2013 en latere wijzigingen.
3. Het ARAB, art 52 en het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaats.
4. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Volgende veiligheidsmaatregelen zijn voorzien:

- Brandblusapparaten
- Branddetectie
- Veiligheidsverlichting
- Pictogrammen
- Blusdeken in de keuken en een CO2 blusser
- De lounge – gordijnen werden behandeld met een brandvertragend product
- De houten wanden werden behandeld met een brandvertragende vernis



Leuven. Eeuwenoud, springlevend.

Volgende veiligheidsmaatregelen dienen nog uitgevoerd te worden:

1. Er dient een positief keuringsattest afgeleverd te worden van de elektriciteit (eveneens van de werking van de veiligheidsverlichting).
2. De gaten in het plafond van de opslagruimte dienen gedicht te worden.
3. Zoals besproken tijdens de rondleiding bezorgt u ons nog een kopie van alle keuringsattesten.

Advies:

- De uitgebrachte adviezen en eisen zijn uitsluitend opgesteld in functie van de controle ter plaatse en de meegedeelde inlichtingen.
- Er kan pas een gunstig advies gegeven worden, inzake brandveiligheid, wanneer aan bovenstaande punten voldaan is.
- Van zodra de aanpassingen uitgevoerd zijn, dient de brandweer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden

Hoogachtend



Jorinde Reynders
stagiair technicus brandvoorkoming
post Leuven



Jeroen Ameel
kolonel
technicus brandvoorkoming

Kopie: 1. Politie Leuven, dienst Horeca
2. Uitbater

BRANDVERSLAGEN

- gordijn
- brandvertragende vernis : aanvragen bij aandoorp vernis
omwille van versch. typen beschikbare.



uw bericht van
18-01-2013

uw kenmerk

ons kenmerk
PVH/207

datum
01-02-2013

Certificatierapport

Geldigheid : 5 jaar

1. Beschrijving van het geteste materiaal:

Aanvrager :



Referentie:

1314

Beschrijving :

gordijnstof
Samenstelling: 100% Trevira CS

2. Uitgevoerde proeven:

NF P92-503 (1995) - "Brûleur électrique"

NF P92-504 (1995) - "Essai de propagation de flamme"

NF P92-505 (1995) - "Essai pour matériaux fusibles"

Frans besluit van 21 november 2002 - Reactie bij brand van interieurmaterialen

3. Beproeversverslag : 13.00247.01, van 1 februari 2013

4. Conclusie:

M1

5. Duurzaamheid van de klassering: Onbeperkt

Pros Van Hoeyland
Opdrachtverantwoordelijke

Dit document doet enkel een uitspraak over het geteste materiaal en houdt geen beoordeling in van gelijkaardige materialen.
Dit verslag bestaat uit 1 bl en mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analysesresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.



VAT BE 0459.218.289
CENTEXBEL-GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde
Tel. + 32 9 220 41 51 • Fax + 32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be

Fin. Acc. 210-0472965-45

IBAN BE44 2100 4729 6545

CENTEXBEL-VERVIERS
Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chaineux)
Tel. + 32 87 32 24 30 Fax + 32 87 34 05 18
chaineux@centexbel.be

www.centexbel.be



BerryAlloc
Dhr. Geert Hoet
Industrielaan 100
8930 MENEN



Your notice of
08-05-2012

Your reference

Date
08-06-2012

Analysis Report 12.01991.02

Translation of analysis report 12.01991.01, made on 08-06-2012

Required tests :

EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)

Identification number	Information given by the client	Date of receipt
TI206167	PURELOC	08-05-2012

Petra Wittevrongel

Order responsible

This report runs to 7 pages and may be reproduced, as long as it is presented in its entire form, without written permission of Centexbel.

The results of the analysis cover the received samples. Centexbel is not responsible for the representativeness of the samples. In assessing compliance with the specifications, we did not take into account the uncertainty on the test results.

VAT BE 0459.218.289

Fln. Acc. 210-0472965-45

IBAN BE44 2100 4729 6545

CENTEXBEL-GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde
Tel. + 32 9 220 41 51 • Fax + 32 9 220 49 55
gent@centexbel.be

CENTEXBEL-VERVIERS
Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chalheux)
Tel. + 32 87 32 24 30 Fax + 32 87 34 05 18
chalheux@centexbel.be



Analysis Report 12.01991.02

Date 08-06-2012

Page 2/7

Reference: T1206167 - PURELOC

Information given by the client

Product standard	EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)
Floor covering type	Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings
EN product standard	EN 649
Mass	6.6 kg/m ²
Thickness	4.0 mm

Notified body No: 0493



Analysis Report 12.01991.02

Date 08-06-2012

Page 3/7

Reference: T1206167 - PURELOC

Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Single-flame source test

Date of ending the test 29-05-2012
Standard used EN ISO 11925-2 (2010)
Product standard EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)

Floor covering

Deviation from the standard -

Conditioning 23°C, relative humidity 50%
Minimum 14 days or until constant mass is achieved

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test: they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Substrate Fibre cement board - density $(1800 \pm 200) \text{ kg/m}^3$
Mounting Loose-laid
Cleaning Specimens have not been cleaned



Analysis Report 12.01991.02

Date 08-06-2012

Page 4/7

Flame application time (s) 15
Flame application Surface

	Length			Width		
	1	2	3	4	5	6
Time to reach 150 mm mark (s)	*	*	*	*	*	*

* = time to reach the mark > 20 s

Criteria Floorcoverings

time to reach the mark: - ≥ 20 s : Class Efl
- < 20 s : Class Ffl

Classification Class En

Limitations

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Performed under accreditation in the fire lab under the responsibility of Pros Van Hoeyland



Analysis Report 12.01991.02

Date 08-06-2012

Page 5/7

Reference: T1206167 - PURELOC

Reaction to fire tests for floorings - Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

Date of ending the test 06-06-2012
Standard used EN ISO 9239-1 (2010)
Product standard EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)

Deviation from the standard -

Conditioning 23°C, relative humidity 50%
Minimum 14 days or until constant mass is achieved

The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test: they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Test specimen

Substrate Fibre cement board - density $(1800 \pm 200) \text{ kg/m}^3$
Mounting Loose-laid
Cleaning Specimens have not been cleaned
Joint In length direction : in the middle
In width direction : each 17.1 cm



Radiant heat flux

	Flame spread distance (cm)			Flame time	Heat flux *
	10 min	20 min	30 min		kW/m ²
Length					
#1	<11	<11	<11	12 min 10 s	≥ 11.0
Width					
#1	11	11	11	12 min 05 s	10.4
#2	11	11	11	12 min 05 s	10.4
#3	12	12	12	12 min 25 s	10.3
Average					10.4

* Heat flux at the time of flame extinguishment or after a test duration of 30 minutes.

Fire classification in accordance with EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)		
Class	EN ISO 11925-2 or CWFT	EN ISO 9239-1 (test duration = 30 min)
B _n	E _n	heat flux ≥ 8,0 kW/m ²
C _n	E _n	heat flux ≥ 4,5 kW/m ²
D _n	E _n	heat flux ≥ 3,0 kW/m ²

Smoke production: Light attenuation

	Maximum (%)	Total (%.min)
Length		
#1	23	139
Width		
#1	25	164
#2	23	117
#3	24	162
Average		148

Additional classification in accordance with EN 13501-1 (2007) + A1 (2009)	
smoke production ≤ 750%.min	s1
smoke production > 750%.min	s2



Analysis Report 12.01991.02

Date 08-06-2012

Page 7/7

Reaction to fire classification : B₀ / s1

*loose-laid on a non-combustible substrate**

** End use substrates of classes A1 or A2-s1, d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)*

Limitations

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

“The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of conformity by the manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity and CE marking under the Construction Products Directive.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.”

Performed under accreditation in the fire lab under the responsibility of Pros Van Hoeyland

GROOT- EN KLEINHANDEL, DROGISTERIJ, VERF, MUUR- EN VLOERBEKLEDING, LIJMEN, ONDERHOUD, SCHEIKUNDE

Tel. 016 23 98 25 (5l.)
Fax 016 23 50 13
B.T.W. BE 414.688.064 / 042 201
E-mail info@thiry.be
Website www.thiry.be

Mood bvba

Albert Woutersstraat 13 B
3012 WILSELE

3000 LEUVEN
Mechelsestraat, 125
Parking: Halvestraat op Dijle

OPENINGSUREN: ma.-> vr.: 08.30-17.30, za.: 08.30-16.30

Datum

Klantnr/doknr/ref

B.T.W. NR.

29.05.15 BETAALD

0142/001296/HVA BE0506753536

KONTANTE FAKTUUR

ARTIKEL	AANTAL	BENAMING	ADVIES PRIJS	NET EXCL.	BEDRAG
607100	3.00	Plastor Pur-T4 A+B 2comp. 5L.	251.47	10	561.14 3

CODE	% B.T.W.	GOEDEREN	B.T.W.
3	21.00%	561.14	117.84
		561.14	117.84
		***678.98	

Bezoek onze website: www.thiry.be

Faktuur reeds voldaan. Dank U.
Mister Cash

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN: Elke klacht, van welke aard ook, in verband met deze levering, is slechts geldig indien ze de firma bereikt, binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de koopwaar vermeld op deze factuur. Al onze facturen zijn strikt contant betaalbaar te Leuven. Niet betaalde rekeningen zullen zonder aanmaning, onderhevig zijn aan een 1,5 % intrest per maand gerekend vanaf de vervaldag. Bovendien, zal het bedrag verhoogd worden met een forfaitaire en conventionele 15 % met een minimum van 31 € volgens het recht en zonder aanmaning. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven alleen bevoegd.

Dossier N040873 – Document DE/3 - Pagina 1/5

LNE

LABORATOIRE de TRAPPES
29, avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tel.: 01 30 69 10 00 – Fax 01 30 69 12 34

Dit document annuleert en vervangt het proces-verbaal nr. N040871 – DE/1

**PROCES-VERBAAL TOT VASTTSTELLING VAN DE BRANDREACTIEKLASSE
VAN EEN MATERIAAL**

**Voorzien in artikel 5 van het besluit van 21 november 2012
GELDIG GEDURENDE 5 JAAR VANAF 24 september 2012**

Nr. N040871 – DE/3
en bijlage van 4 pagina's

Materiaal voorgesteld door:

SOCIETE V33
Route de la Muye
39210 DOMBLANS

Handelsmerk:
SATIN, BRILLANT

PLASTOR VITRIFICATEUR PUR -T4 MAT,

Beknopte beschrijving:

Algemene samenstelling: watergedragen 2-componentenparketverniss op basis van polycarbonaathars, aangebracht in drie lagen van respectievelijk 114, 98 en 94 g/m² op een eiken parket van 8 mm dikte dat op zijn beurt verlijmd is op een onbrandbare vezelcementondergrond.

Toepassing: Bescherming van parket op openbare plaatsen dat aan hoge belastingen is onderworpen.

Massa: (306) g/m²

Dikte: (< 1) mm

Kleur: Kleurloos, alle glansgraden

Beproeversverslag: Nr. N040871- DE/3 van 18 oktober 2012

Aard van de proeven: Stralingsproef, duurzaamheidsproef in klimaatkamer

Indeling: **M2 TOEGEPAST OP EEN EIKEN PARKET DAT OP
ZIJN BEURT VERLIJMD IS OP EEN
ONBRANDBARE ONDERGROND**

**GELDIG VOOR ELKE TOEPASSING WAARVOOR HET PRODUCT NIET IS
ONDERWORPEN AAN DE EG-MARKERING**

Duurzaamheid van de indeling (bijlage 22): ONBEPERKT

rekening houdend met de criteria die voortvloeien uit de proeven beschreven in het beproevingsverslag **Nr. N040871 – DE/3** dat is bijgevoegd.

Dit proces-verbaal getuigt enkel van de eigenschappen van het staal waarop de proeven werden uitgevoerd en vormt geen oordeel over de eigenschappen van gelijkaardige producten.

Het is geen certificatie van producten in de zin van artikel L. 115-27 van het Consumentenwetboek en van de wet van 3 juni 1994.

Enkel de volledige reproductie van hetzij onderhavig proces-verbaal tot vaststelling van de klasse, dat 1 pagina omvat, hetzij het volledige proces-verbaal en het bijgevoegde rapport, **dat uit 5 pagina's bestaat**, is toegestaan.

Trappes, 18 oktober 2012

De verantwoordelijke van het departement Brandgedrag en Brandveiligheid

Sophie THIEFRY

Beproeving

Marc LE QUERE

Verantwoordelijke beproeving

Emilie COLIN

Dit document annuleert en vervangt het proces-verbaal nr. N040871 – DE/1

Bijlage pagina 1

**BEPROEVINGSVERSLAG VAN DE BRANDREACTIEKLASSE VAN EEN
MATERIAAL**

Voorzien in artikel 5 van het besluit van 21 november 2012
GELDIG GEDURENDE 5 JAAR VANAF 24 september 2012

Nr. N040871 – DE/3

1. DOEL VAN DE PROEVEN

De proeven die het voorwerp uitmaken van dit beproevingsverslag stellen zich tot doel om, overeenkomstig de voorschriften van het besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 21 november 2002, de brandreactieklasse van de materialen te bepalen.

2. HERKOMST EN KENMERKEN VAN DE STALEN

Aanvrager van de beproeving:	SOCIETE V33
Datum en referentie van de aanvraag:	E-mail van 11/10/2012
Producent	SOCIETE V33
Handelsmerk en referentie:	PLASTOR VITRIFICATEUR PUR -T4 MAT, SATIN, BRILLANT
Algemene samenstelling:	watergedragen 2-componentenparketverniss op basis van polycarbonaathars, aangebracht in drie lagen van respectievelijk 114, 98 en 94 g/m ² op een eiken parket van 8 mm dikte dat op zijn beurt verlijmd is op een onbrandbare vezelcementondergrond.

Kenmerken aangetoond door de aanvrager:

Massa:	(306) g/m ²
Kleur:	kleurloos, alle glansgraden
Kenmerken bepaald door LNE	
Dikte:	(< 1 ± 10 %)° mm

vervolg van het verslag op de volgende pagina

Bijlage pagina 2

**MODALITEITEN VAN DE INDELINGSPROEVEN VAN STIJVE OF STIJF
GEMAAKTE MATERIALEN (VERLIJMD BEKLEDINGEN) VAN ELKE DIKTE
EN VAN SOEPELE MATERIALEN MET EEN DIKTE VAN MEER DAN 5 MM
(BEHALVE FILTERMEDIA)**

1. HOOFDPROEF: STRALINGSPROEF (NFP 92-501 : 1995)

Het proefstuk wordt in een hoek van 45° onderworpen aan een welbepaalde straling, uitgezonden door een elektrische radiator waarvan het oppervlak zich op 30 mm van het vlak van het materiaal bevindt. De vrijgekomen gassen komen in contact met ontstekers die aan weerszijden van het proefstuk worden geplaatst. Elke proef duurt 20 minuten. De bepalende elementen zijn de hoogte van de vlammen, de ontbrandingstijd en de verbrandingsduur.

2. AANVULLENDE PROEVEN

Geen.

3. VERPAKKING VAN DE PROEFSTUKKEN

De proefstukken worden in een besloten ruimte met airconditioning (23 +/- 2 °C en 50 +/- 5 % relatieve vochtigheid) gehouden tot de massa constant is, d.i. wanneer het verschil tussen twee opeenvolgende wegingen met 24 uur interval niet groter is dan 0,1 % of 0,1 g.

4. INDELING VAN DE MATERIALEN (NFP 92-507 : 2004)

Na uitvoering van de voornoemde proeven worden de materialen ingedeeld in de categorieën M1, M2, M3 of M4.

Enkel de materialen die niet werkelijk ontbranden bij de stralingsproef, kunnen worden ingedeeld in de categorie M0.

5. DUURZAAMHEIDSPROEVEN (NFP 92-512 : 1986)

VERSNELDE VEROUDERING IN EEN KLIMAATKAMER

De voorwaarden van deze proeven, hun interpretatie en het indelingsproces zijn bepaald in de norm NF P 92-512. De proefstukken worden bewaard in een geklimatiseerde omgeving met een wisselende relatieve vochtigheidsgraad van 15 % en 90 % (gedurende 4 weken voor elk van deze waarden, de proef duurt in totaal 2 maanden).

vervolg van het verslag op de volgende pagina

Bijlage pagina 3

6. RESULTATEN

6.1. STRALINGSPROEF

Vóór duurzaamheid

	Proefstuk 1 Brillant	Proefstuk 2 Brillant	Proefstuk 3 Satin	Proefstuk 4 Mat
Moment 1 ^e ontbranding (s), blootgestelde zijde (ti1)	66	62	60	55
Moment 1 ^e ontbranding (s), niet- blootgestelde zijde (ti2)	-	-	-	-
Som van de vlamhoogtes (cm)	215	229	215	203
Som van de werkelijke verbrandingsdu ur	845	840	836	792
	11	13	12	13
Vallen van niet- ontbrande druppels	nee	nee	Nee	Nee
Vallen van ontbrande druppels	nee	nee	Nee	nee

Gemiddelde = 12

Na duurzaamheid

	Proefstuk 1 Brillant	Proefstuk 2 Brillant	Proefstuk 3 Satin	
Moment 1 ^e ontbranding (s), blootgestelde zijde (ti1)	75	83	90	
Moment 1 ^e ontbranding (s), niet- blootgestelde zijde (ti2)	-	-	-	
Som van de vlamhoogtes	244	281	333	

(cm)				
Som van de werkelijke verbrandingsduur	870	764	800	
	11	12	13	
Vallen van niet-ontbrande druppels	nee	nee	nee	
Vallen van ontbrande druppels	nee	nee	Nee	

Gemiddelde = 12

vervolg van het rapport op de volgende pagina

Bijlage pagina 4

7. OPMERKINGEN OVER DE PROEVEN

GEEN.

Datum van ontvangst van de proefstukken: 22.05.2012

Datum van uitvoering van de proeven: 12.06 en 06.09.2012

8. CONCLUSIE BETREFFENDE DE INDELING

Naar aanleiding van deze beproevingsresultaten, wordt het voorgelegde materiaal, waarvan de kenmerken zijn beschreven op de 1e pagina van dit verslag, als volgt ingedeeld:

Klasse M2 TOEGEPAST OP EIKEN PARKET DAT OP ZIJN BEURT IS
VERLIJMD OP EEN ONBRANDBARE ONDERGROND
GELDIG VOOR ELKE TOEPASSING WAARVOOR HET PRODUCT NIET IS
ONDERWORPEN AAN DE CE-MARKERING

9. DUURZAAMHEID VAN DE INDELING

ONBEPERKT

Trappes, 18 oktober 2012

De verantwoordelijke van het departement Brandreactie en Brandveiligheid

SOPHIE THIEFRY

Beproeving

Marc LE QUERE

Verantwoordelijke beproeving

Emilie COLIN

Er wordt gewezen op het feit dat de resultaten behaald met het staal dat het voorwerp uitmaakt van onderhavig beproevingsverslag, niet mogen worden veralgemeend zonder rechtvaardiging van de representativiteit van de stalen en de proeven.



brandbeveiliging

bonnr.

1597

Facturatiegegevens

Naam MOODS BVBA
Adres ALBERT WOUTERSSTR 13B
3019 WILPOPE
Tel 0474 297 680
BTW nr 0506 753 526
e-mail SEPPED@HOTMAIL.COM
KLAAS FROYEN

Uitvoeringsadres

Naam 24 DP12
Adres SCHIPVAARTSTR 22
3000 LEUVEN
Tel
BTW nr
e-mail

Periode uitvoering : mei
Onderhoudsattest : JA / NEE
Verwitting : JA / NEE

CONTRACT / OFFERTE nazicht / omnium / huur				
Artikel	Aantal	Omschrijving	Prijs €	Totaal €
<u>WSD006</u>	<u>2</u>	<u>Schuim 6L PA</u>	<u>16-</u>	
<u>CO2005</u>	<u>1</u>	<u>CO2/5</u>	<u>16-</u>	
		<u>vanaf 2016</u>		
		<u>MA Gesloten</u>		

Het nazicht gebeurt jaarlijks, bijkomende prestaties worden aangerekend indien uitvoering nodig, facturatie na uitvoering, zie ook algemene verkoopsvoorwaarden.

BESTELBON / OFFERTE				
Artikel	Aantal	Omschrijving	Prijs €	Totaal €
<u>WSD006</u>	<u>2</u>	<u>Schuim 6L PA 110-10%</u>	<u>99-</u>	
<u>CO2005</u>	<u>1</u>	<u>CO2/5 140-10%</u>	<u>126-</u>	
<u>RRWDD</u>	<u>1</u>	<u>BRANDDEKEN</u>	<u>20-</u>	
<u>PIC10ALU</u>	<u>2</u>	<u>PIC10 ALU BLUSSER</u>	<u>12-</u>	
<u>PIC10DIV</u>	<u>4</u>	<u>PIC10 Diven</u>	<u>4-</u>	
		<u>Plaatsing + beveilig</u>	<u>0</u>	

De levering is af magazijn van VuPa bvba, vrachtkosten op factuur, plaatsing niet inbegrepen, betalingsvoorwaarden zie ook algemene verkoopsvoorwaarden.

KLANT voor akkoord verklaard

Te Leuven op 13-5-15

Handtekening + naam

Voor VuPa

Te Leuven op 13-5-15

Handtekening + naam

VuPa bvba - Werchtersesteenweg 32 - 3130 BETEKOM 0472/40.45.43

KBC BE16 7340 3623 6074 KREDBEBB

info@vupa.be - www.vupa.be - BTW BE0503.804.538

Algemene voorwaarden voor verkoop & contracten van huur, nazicht en onderhoud.

1. Bij de verkoop van de toestellen - de prijzen zijn exclusief B.T.W. - gebeurt het vervoer op risico van de klant.
2. Elke factuur heeft een betalingstermijn van 8 kalenderdagen, afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk overeengekomen bij de levering/bestelling. Bij gebrek aan betaling zal van rechtswege af, zonder enige aanmaning, het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 1 % per maand (met een conventionele minimum-intrestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002), te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op de dag der betaling. Bovendien zal o.m. ter dekking van buitengerechtelijke invorderingskosten een forfaitair bedrag van 20 % worden aangerekend, met een minimum van 150,00 €. Per verzonden aanmaning zal 13,00 € aangerekend worden. Voor de gerechtelijke invorderingskosten zullen de effectieve kosten aangerekend worden. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings-, leverings-, of plaatsingsbon verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
3. Klachten moeten schriftelijk binnen de acht kalenderdagen aangetekend meegedeeld worden aan VuPa bvba.
4. Zolang de facturen onbetaald zijn, blijven de geleverde goederen exclusief eigendom van VuPa bvba, zelfs bij niet-inschrijving bij de handelsrechtbank.
5. Indien de koper de overeenkomst verbreekt, is een schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de koopsom met een minimum van 75,00 €.
6. Overmacht zoals oorlog, gedeeltelijke of gehele staking, technische werkloosheid tengevolge van tekort aan materialen, energie, e.a., ontslaat VuPa bvba haar verplichtingen zolang de oorzaak van overmacht haar uitwerking heeft.
7. Indien een product gebreken vertoont, dient dit aan VuPa bvba schriftelijk gemeld te worden binnen de termijn van 8 dagen. De verantwoordelijkheid van VuPa bvba beperkt zich tot de vervanging of herstelling, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen.
8. In geval van betwisting is uitsluitend de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

ONDERHOUDSCONTRACT VOOR BRANDBLUSSERS, MUURHASPELS EN ANDERE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

1. Het onderhoudscontract omvat:
 - Nazicht der vermelde toestellen éénmaal per jaar op een datum door VuPa bvba te bepalen, maar het ontnemt de klant de verantwoordelijkheid niet om VuPa bvba zelf te verwittigen indien de datum verstreken is.
 - De herstellingen die nodig zijn voor het goed functioneren van de toestellen. Vervangingen gebeuren op kosten van de klant.
 - Het aanbrengen van een label met datum van keuring aan elk gecontroleerd toestel.
2. Aangegeven prijzen op onderhoudscontract zijn exclusief btw.
3. Aansluitend op de jaarlijkse nazichtbon wordt een factuur toegezonden.
4. Afgezien van de bijzondere voorwaarden van toepassing op onderhavige overeenkomst, gelden de algemene voorwaarden hierboven afgedrukt.
5. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 hieronder, is het contract onderschreven voor een periode van 5 jaar, stilzwijgend hernieuwbaar voor dezelfde periode.
6. De beide partijen behouden zich evenwel het recht voor jaarlijks aan deze overeenkomst een einde te stellen, mits vooropzeg van drie maand vóór iedere jaarlijkse vervaldag, bij aangetekend schrijven gegeven. Indien het de koper is die gebruik maakt van dit recht, zal hij een afnemende vergoeding moeten betalen gelijk aan 30 % van het totaal der premies welke nog te lopen blijven van de in gang zijnde periode van 5 jaar, met minimum van één jaarlijkse premie.
7. In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van de premie op de vervaldag, behoudt VuPa bvba het recht de lopende overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat deze beëindiging recht geeft op enige schadeloosstelling.
8. Elke verandering in de toestand van de onderschrijver, zoals stopzetting van de activiteit, of omvorming, of inbreng in de maatschappij, enz. moet aan VuPa bvba per aangetekend schrijven meegedeeld worden. Geen enkele andere manier van kennisgeving zal in aanmerking genomen worden. Bij gebrek aan de hogervermelde kennisgeving en wat ook de duur van de tussengekomen verandering weze, blijft de onderschrijver steeds persoonlijk verplicht alle vervallen of nog te vervallen premies te betalen.
9. Het onderhoudscontract werd afgesloten tegen een welomschreven prijs. Deze prijs is uiteraard jaarlijks herzienbaar in functie van de index der consumptieprijzen.
10. Het afleveren door VuPa bvba van een attest van nazicht impliceert uitsluitend het in orde en in goede werking bevinden van het toestel op datum van nazicht. VuPa bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het falen van een toestel ingevolge foutieve manipulatie door gebruiker, technische problemen of tekortkomingen voortvloeiende uit ingrijpen van derden.



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk

ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reverslaan 80 - B-1030 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com

☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL BRABANT**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde

Tel. : +32(0)2 674.57.11 - Fax : +32(0)2 674.59.59 - E-Mail: brussels@vincotte.be

Contactpersoon: , L. BAPS Electriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref: /

Cofely Fabricom GDF Suez

Kontichsesteenweg 25

2630 Aartselaar

Belgie

• Interventiegegevens

Plaats: Vaartkom 2 3000 Leuven niveau +1, +2, +3, +4

Datum: 8 & 12/11/2013

Uitgevoerd door: Govers Sven 4242

CONTROLE VAN DE GOEDE STAAT EN WERKING VAN DE AUTOMATISCHE BRANDDETECTIE- INSTALLATIE

De controle van de installatie werd uitgevoerd op basis van

- art. 52.10 van het ARAB

- EN-54

RUBRIEKEN VAN HET RAPPORT (Zie volgende bladzijden)

1. UITVOERING VAN DE CONTROLE

2. BIJLAGEN

BESLUIT :

- Op grond van de verschillende proeven en controles kunnen wij besluiten dat de installatie zich op de dag van de controle in goede staat van werking bevond.

- De installatie is niet van het algemene type (zie rubriek 1.1 algemeen).

Datum van afdruk: 12/11/2013

Aantal blz.: 6

Bijlage(n):

Distributie:

or.

Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



Blz: 2 / 6

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

1. UITVOERING VAN DE CONTROLE

Begeleiders:

- exploitant: Mr Van Damme
- installateur: Cofely : Mr Quirynen

Bereikbaarheid:

- Alle onderdelen van de installatie waren goed bereikbaar.

In de bijlage(n) bij dit verslag vindt u de resultaten van onze onderzoeken van de verschillende onderdelen:

Zie Pagina :

Controle van de goede staat en werking van de automatische branddetectie-installatie

4



Blz: 3 / 6

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

BIJLAGE: CONTROLE VAN DE GOEDE STAAT EN WERKING VAN DE AUTOMATISCHE BRANDDETECTIE- INSTALLATIE

1. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

De installatie bestaat uit:

1 brandcentrale met 32 detectoren & 8 handmelders

Centrale:

Plaats: Bureel blok 3

Merk: Ziton

Model: Ziton 4

Type: lusidentificatie Aantal lussen: 4

Serienummer: 460590003

Batterijen:

Merk: Multipower

Type: MP45-12

Capaciteit: 45 Ah 12 V

Aantal: 2

Detectoren:

- Optisch:	merk:	Ziton	type:	ZP730	aantal:	32
------------	-------	-------	-------	-------	---------	----

Drukknoppen:

merk:	Ziton	type:	ZP7185	aantal:	8
-------	-------	-------	--------	---------	---



Blz: 4 / 6

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

Herhaalbord:

Aantal: 1

Plaats: Gang blok 1 gelijkvloers

Merk: Ziton

Met actie

Type:

Bedieningen:

De bedieningen omvatten de volgende toestellen:

- Rf-elementen.
- ontrotingsinstallatie.
- geluidsalarm.
- - Sturing liftinstallatie
- loskoppelen buitendeuren

Plan van indeling in compartimenten:

afwezig

2. CONTROLE VAN DE INSTALLATIE

Beperking van het onderzoek

- het onderzoek betreft de controle van de staat en de goede werking van de installatie, en slaat niet op het ontwerp ervan.
- de controle beperkt zich tot de delen tussen centrale en detector/drukknop, met inbegrip van de centrale en detector/drukknop.



Blz: 5 / 6

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

Testmethode

Rookdetectoren: rookgenerator

Thermische detector: warme luchtgenerator.

Multicriteria-detector: rook- en warmtegenerator.

Vlamdetector: gasbrander.

2.1. ONDERZOEK VAN CENTRALE EN EVENTUELE HERHAALBORDEN

* Centrale: plaats: Bureel blok 3

- | | |
|---|---------|
| - Noodstroomvoorziening: | in orde |
| - Testfuncties: | in orde |
| - Geluidssignalen: | in orde |
| - Signaallampen: | in orde |
| - Aanduidingen kringen: | in orde |
| - Andere aspecten (interferenties, e.d.): | |

* Herhaalborden: aantal: 1

plaats: Gang blok 1 gelijkvloers

- | | |
|--|---------|
| - Geluidssignalen: | in orde |
| - Signaallampen: | in orde |
| - Aanduidingen kringen: | in orde |
| - Andere aspecten: | |
| - Aanduidingen detectoren (bij detectoridentificatie): | |



Blz: 6 / 6

Verslag nr.: 42420363/002

Contractref.: /

2.2. ONDERZOEK VAN DE KRINGEN OF NETTEN

Zie tabel I.

2.3. OPMERKINGEN

- 20 % van de detectoren werd getest.

2.4. RAADGEVINGEN

- Mogen wij er op wijzen dat deze controle enkel is uitgevoerd op de goede werking van de brandcentrale en in geen enkel verband rekening houdend is met de norm NBN 21 - 100. Dit werd ons expliciet gevraagd voor de klant. We blijven ter jullie beschikking om dit alsnog uit te voeren