



BEL GROUP

WWW.BELGROUP.BE

CONFORMITEITSATTEST VOOR HET NEUTRALISEREN VAN EEN MAZOUTTANK

Oprachtgever: Dewandel Steve BV

Datum uitvoering: 29/02/2024

Uitvoeringsadres: Partisanenstraat 59, 3010 Kessel-Lo

SPECIFICATIES VAN DE MAZOUTTANK:

Ondergrondse mazouttank

Inhoud in liters: < 5300

Erkend stookolietechnicus en MazoutExpert: Frank Scherens

Erkenningsnummers: SV07801 - ME1607111614513954S

OVAM Registratienummer: 128781

BIM Registratienummer: ENR/T-D/001755283

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank heeft Bel Group Bv onder toezicht van SV07801 de mazouttank gelegen op voormeld uitvoeringsadres en volgens voormelde specificaties correct geopend voor een optimale reiniging, volledig geleidigd en vervolgens met biologisch afbreekbare producten gereinigd waarna het residu (restafval en afvalwater) wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. Vervolgens is de mazouttank volledig opgevuld met een niet-milieubelastend schuim. Dit product is van toepassing zoals voorgeschreven in de Vlaamse wetgeving onder artikel 6.5.5. en artikel 5.17.2.§3. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

De mazouttank is geleidigd en gereinigd door Longin Service Nv en opgevuld door Bel Group Bv.

Voor Bel Group Bv,

Frank Scherens
Bestuurder