

# KEURINGSRAPPORT

**FIRMA**

Naam: .....  
 Straat en nummer: **CATTOIR 09/230 01 40**  
 Postcode en gemeente: **STAPSTEENWEG 3**  
 Tel.: **9070 HEUSDEN**  
 Fax: **BE0432.551.407**  
 E-mail: .....  
 Ondernemingsnummer: .....

**KLANT**

.....  
 Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant: .....

**TECHNICUS**

Voornaam en achternaam: **CHRISTIAAN CATTOIR**  
 Erkenningsnummer: **00865**

DATUM KEURING: **11-04-2023**  
 ARBEIDSDUUR: VAN ..... TOT .....  
 VOLGNUMMER ATTEST: **55/23**

**KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL** (kruis aan wat van toepassing is)

Centraal:  type B (open)  type C (gesloten)  water  lucht  
 Gasvormige brandstof:  aardgas  LPG  andere, namelijk .....  
 vloerbaar brandstof:  atmosferische gasketel (G1)  gasunit (G2)  gasketel met ventilatorbrander (G3)  
 vaste brandstof: .....

**KETEL**

Merk: **BUDERUS GB132-42 IW H/L**  
 Type: .....  
 Bouwjaar: **2013**  
 Fabricatienummer: **8290-280-011438-73690**  
 Vermogen: **42 kW** **0676** (kW of Kcal/h)

**BRANDER** (indien van toepassing)

Merk: **ERGEBOWND**  
 Type: .....  
 Bouwjaar: .....  
 Fabricatienummer: .....  
 Debiet: ..... (kg/h of l/h of m³/h gas)

**STOOKPLAATS**

Aanwezigheid gebruiks- en onderhoudsinstructies  OK  Niet OK

**BRANDER**

Ingeregeld vermogen: **42** kW  OK  Niet OK  
 Voorfilter:  OK  Niet OK  
 Aansluiting:  Eénpijp  Tweepijps

**KETEL**

Mantel:  OK  Niet OK  
 Isolatie:  OK  Niet OK  
 Stabiliteit:  OK  Niet OK

**HYDRAULISCHE INSTALLATIE**

Lekken:  OK  Niet OK  
 Veiligheidsklep:  OK  Niet OK  
 Expantievat: Voordruk: **1,6 BAR**  OK  Niet OK  
 Boiler: Veiligheidsklep:  OK  Niet OK  
 Sanitair expansievat:  OK  Niet OK

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Ketel: Zekering:  OK  Niet OK  
 Schakelaar:  OK  Niet OK  
 Veiligheid: Aquastaten:  OK  Niet OK  
 Signaalsatielampjes:  OK  Niet OK  
 Aarding (visuele controle):  OK  Niet OK

**VENTILATIE STOOKPLAATS**

Ventilatie:  Direct  Indirect  
 Sectie verluchting: ..... cm²  OK  Niet OK

**ROOKGASAFVOER**

Aansluiting: Materiaal:  OK  Niet OK  
 Diameter:  OK  Niet OK  
 Lengte:  OK  Niet OK  
 Bochten:  OK  Niet OK  
 Meetopening:  OK  Niet OK  
 Schoorsteen: Materiaal:  OK  Niet OK  
 Hoogte:  OK  Niet OK  
 Diameter:  OK  Niet OK  
 Uitmonding:  OK  Niet OK  
 Bochten:  OK  Niet OK  
 Isolatie (sporen van condensatie):  OK  Niet OK  
 Staat trekregelaar:  OK  Niet OK

**EINDBEOORDELING:** (kruis aan wat van toepassing is)

Stooktoestel wettelijk conform:  OK  Niet OK  
 Schoorsteen wettelijk conform:  OK  Niet OK  
 Stookplaats wettelijk conform:  OK  Niet OK  
 Stooktoestel werkt:  veilig  Niet Veilig  
 Inbreuk(en): **ja**  
 Noodzakelijke maatregelen om de inbreuk(en) weg te werken:  
**ja**  
**ja**  
 Opmerking: **ja**

*[Handtekening]*  
 (handtekening handtechnicus)

*[Handtekening]*  
 voor kennisname,  
 (handtekening klant)

Rapport uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De rapporten moeten altijd ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Exemplaar bestemd voor klant



