

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 130403
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: pieterjan@verslype.be

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 6212083
Voorl. verslagnr.:
Datum: 21/03/2024



Klant / Opdrachtgever:

VERSLYPE PIETER-JAN
ZEEDIJK 25/0503
8430 MIDDELKERKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 501 DEMURIE KRIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: ██████████ **Adres:** PRINS ALBERTLAAN 57 8400 Oostende
Installateur/verantw. werk: Naam: Niet gekend **Adres:** niet gekend **B.T.W.:**
Adres installatie: ██████████ PRINS ALBERTLAAN 57 OOSTENDE 8400 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** nr 57
EAN nr.: Niet bereikbaar **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** niet bereikbaar **Nacht teller nr.:** nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)

Installatiedatum: vóór 01/10/1981 tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: nvt

Datum: 14/03/2024

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: Niet te constateren **Aansluiting:** bovengronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: Niet te constateren **Max. beveiliging:** Niet te constateren **Hoofdbeveiliging:** - **Alg. scheidingsschak.:** aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** onbekend **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** onbekend **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardverbinding: **aard:** Niet te constateren **bereikbaarheid:** zie inbreuk
Aardelektrode: **type:** onbekend **sectie:** - mm²
Diff. schakelaar: **algemene:** Niet te constateren **bijkomende:** Niet te constateren
Eëndraadschema en situatieplan: niet aanwezig **referentie:**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: niet in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** niet in orde
Aanwezige bijzondere installaties: PV zwembad sauna voeding elektrisch voertuig -
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: ? **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** ?

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: Niet meetbaar **MOhm** **Spreidingsweerstand:** Niet meetbaar **Ohm**
Testknop diff.schak.: niet in orde **Controle foutlus:** niet in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** niet in orde **onrechtstreekse aanraking:** niet in orde
Bescherming tegen overstroom: niet in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** niet in orde

Klantnr.: 130403

Verslagnr.: 6212083

Pag. 2/2

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	Elektrische installatie is niet toegankelijk voor controle

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld, mag in gebruik worden genomen.
Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

OCB Group – Kon. Astridlaan 60 – 2550 Kontich – Tel.: 03/451.37.00 – Fax: 03/451.37.10 – www.ocb.be – info@ocb.be