

# CONFORMITEITSATTEST

voor  
mazoutreservoirs

## ALV bvba

Elzerijstraat 29  
8890 Moorslede  
Gsm 0477 - 35 13 11  
Fax 051 - 72 40 96  
Btw BE 455 407 080

Klant: Van Wulpen P.  
Adres: Veldegemsestraat 72  
Locatie: 8210 Veldegem  
Tel: 050/27 86 99  
Gsm:  
Lev: 35

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV03806 SV04723 SV04724**

Adres reservoir: *idem* Particulier:  Bedrijf: .....  
Nominale inhoud reservoir: *1440 l* Materiaal: *Al* Dubbelwandig:  Enkelwandig: ..... Inkuiping: .....  
Nummer van het reservoir: ..... Buitenwand toegankelijk:  Ontoegankelijk: ..... Verkoop: .....

### 1. Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *2005* Datum uitvoering controle: *26/5/2008*

#### Controles:

- Visuele controle van de toebehoren
- Overvulbeveiligingssysteem *- fluitje*
- Controle aanwezigheid water en/of slib
- Lekdetectiesysteem
- Certificaat vorige controle
- Meeting potentiaalverschil
- Visuele controle van de buitenwand

Bijzondere opmerkingen: .....

*Jaak ok!*  
Volgende algemeen onderzoek: *idm*  
Datum volgende controle voor: *idm*  
Verdere exploitatie toegelaten:  ja  nee  
Merktken:  groen  rood

### 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: Datum uitvoering controle: .../.../.....

#### Controles:

- a. Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats.
  - b. Cathodische bescherming
  - c. Lekdetectiesysteem
  - d. Overvulbeveiligingssysteem
  - e. Controle aanwezigheid water en/of slib
  - f. Certificaat vorige controle
  - g. Dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
  - h. Verontreiniging buiten het reservoir
  - i. Corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e en f**

Bijzondere opmerkingen: .....

Volgende algemeen onderzoek: .../.../.....  
Datum volgende controle voor: .../.../.....  
Verdere exploitatie toegelaten:  ja  nee  
Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen  
Merktken:  groen  oranje  rood

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

M. Verkinderen J. Caron V. Vermeeren

Naam en handtekening van de klant:

ALV bvba  
Elzerijstraat 29  
8890 Moorslede  
Gsm 0477 - 35 13-11  
Fax 051 - 72 40 96  
Btw BE 455 407 080

*[Handtekening]*

