

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Joeri Hosten
Asbestwijzer
Fleriskotstraat 68
Wilskerke-Middelkerke
8431
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **359871**
De analyse is aangemeld op **12-10-2026**
De analyse is uitgevoerd op **14-10-2026**
Het rapport is opgemaakt op **14-10-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel '5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop' worden analyseverslagen - voor verf, lijm of materialen met bindmiddel gips of kalk- verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

[Pagina 1 van 2]

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : ZW-2026-6487 Leeuwerikenstraat 66 Oostende

.

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : ZW-2026-6487-A1

Soort materiaal : Pleiter muren

Toelichting/ locatie :

.....

MONSTER 2 : Niet asbesthoudend

Monstercode : ZW-2026-6487-A2

Soort materiaal : Pleister plafond

Toelichting/ locatie :

* * * * *
 * * * * *

MONSTER 3 : Niet asbesthoudend

Monstercode : ZW-2026-6487-A3

Soort materiaal : Cementering tuin

Toelichting/ locatie :

.....

MONSTER 4 : Asbesthoudend Chrysotiel (2%-5%)

Monstercode : ZW-2026-6487-A4

Soort materiaal : Onderdakplaat

Toelichting/ locatie :