

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Kleine Lage 36, 9620 - Strijpen (BE)

RESERVOIR

Wand: Dubbel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Vierkant | Materiaal: Staal
Inhoud: Andere L | Jaar plaatsing: >1995

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Mechanisch | Lekdetectie: Vloeistof

OPMERKINGEN

Batterij 3x1000l

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **01/06/2028**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 01/06/2023 | Keurder: Jo Bernaerts | Erkenningsnummer: SV05401