



Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTW Antwerpen, Brabant-Wallon, Brussel, Hainaut, Liège, Limburg, Namur / Luxembourg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: willegraacht 4 2260 weste 6

EIGENAAR: Adres: OPDRACHTGEVER: SPeers Audi Adres: INSTALLATEUR: Adres: BTW of IK:

EAN: Teller nr. Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek 20/10/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (I.R. art. 231) (Voorschr. DMB)

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut 15 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm² Alg. schakelaar: type aut

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: - Ohm; RI tot 0,1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: 1x20k 15A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen schema's, geen aardling + geen andere bekeer, isolatie waarbij aarddoende, bad verengingen door bord conform met het AREI, geen hoofdlijf, onbeschermde VOB, gezien de omvang en de ernst vkt inbreuken is de totale installatie te renoveren conform met het AREI

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelij, naam, handtekening

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op maand na recte

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) Veysee 30/10/15



voor de Directeur,



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever : \_\_\_\_\_

Datum van verslag :

Datum van onderzoek :

Plaats van het onderzoek :

*witte gevel 4  
2de verdieping*

U. ref. :

O. ref. :

TITEL:

VERSLAGNUMMER : *199/130610/02*

1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit

