

# CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

## COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : *A + Energie*.....

Klant : .....

Adres : *Boslaan 16*.....

*3600 Genk*.....

Tel : .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : ..... *idem*.....

Nominale reservoir : ..... *3200 liter*.....

Materiaal buitenwand : ..... *E.W.M.*..... toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : ..... */*.....

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ..... *23./11./2017*.....

Datum uitvoering controle : ..... *23./01./2024*.....

### Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : *ok* .....

Visuele controle van de toebehoren : *ok* .....

Overvulbeveiligingssysteem : *ok* .....

Controle aanwezigheid water en slib : *niet* .....

Lekdetectiesysteem : *niet* .....

Certificaat vorige controle : *ok* .....

Meting potentiaalverschil : *niet* ..... \*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

Visuele controle buitenwand : *niet* ..... *ok*.....

\*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : ...../...../.....

**Controles :**

*Bijzondere opmerkingen :*

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

\*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)\*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.


Rood : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 23/01/2019

Naam en handtekening technicus en firmastempel :

Comfort Heating BV  
Evence Coppéelaan 96 bus 2  
3600 Genk  
089/ 35 51 30

*De Handt Moer*  


Naam en handtekening klant :

*K. Weeghmans*  **energie**  
STUDIEBUREAU MET EEN PLUS

\*Schrapen wat niet past