

COMFORMITEITSATTEST

Voor mazoutreservoirs

THERMOFLAM-BV Willaart 1 2260 Tongerlo GSM:0496/404345 BTW 0 826-533-436 E mail:thermoflam@telenet.be	Klant: Mellaerts Adres: Elisabethlaan 24 bus 403 Plaats: 8400 Oostende Tel: Adres reservoir: Valleistraat 16 Wilsele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Mazoutreservoirs met een inhoud kleiner dan 6000 kg voor verwarming van een gebouw			
Niet ingedeeld:	ja	Inhoud reservoir:	3200

2-Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)			
Ingedeeld:	neen	Inhoud reservoir:	

Cilindrische:	ja	Inkuiping:	neen	Ovaal:	neen
Toegankelijk:	neen	Polyester:		Groeve:	
Staal:	ja	Rond:		Parallelepipedisch:	
Dubbelwandig:	neen				

Datum in gebruikstelling of vorige controle reservoir:	
Datum uitvoering controle:	18/01/2025
Datum volgende controle moet gebeuren op:	18/01/2030

Controles:

Visuele controle van toebehoren:		ok	Dichtheidsproef:-100Mbar	ja
Overvulbeveiligingssysteem:		tankfluit	Ultrasoon boven:	-4
Lekdedektiesysteem:		neen	Ultrasoon onder:	-4
Certificaat vorige controle:		ja	Verdere exploitatie toegelaten mits	
Meting potentiaal verschil:		neen	herstelling of aanpassing:	
Visuele controle buitenwand:		neen	Merkteken:groen	ja
Binnen beschermt waterwinningsgebied		neen	Merkteken oranje:	
Kontrolle water en slib/cm:		geen	Merkteken rood:	
PH-waarde:				
Prototypekeuring:				
Fabrikatienummer:				
Landbouwgebied:		neen		

Groen: Tank mag in dienst blijven:		
Oranje: Tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden		
Rood: Tank mag niet meer gevuld en gebruikt worden		
Dedector:	Type SDT 150	Serienummer: 150000542
Sensoren:	Type OQBP 2501	Serienummer: 011000530(rood) Serienummer: 011020076(zwart)
Vacuumpomp:	Type SAH 45	Serienummer: 102417-0166
Opmerking:		

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening van de technicus

Vansteenkiste Yvan
SV 02049



Naam & handtekening van de klant