

CONFORMITEITSATTEST RESERVOIRS

FIRMA
Struyfs centrale verwarming en sanitair BV
Leopoldstraat 55b
2280 Grobbendonk
BE0750.828.597
0478/330599
info@cvstruyfs.be

KLANT
Naam:
Straat + nr:
Gemeente:
Tel:
adres installatie indien verschillend van klant:

TYPE RESERVOIR (duid aan wat van toepassing is)			
Datum van plaatsing:	☒ Niet ingedeeld	Inhoud: 1.500 L	
☒ Cilindrisch	☐ Parallellepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☒ Niet toegankelijk	☐ Groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polythyleen	☐ Andere

VISUELE CONTROLE (duid aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding			☐	☐
Stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES (duid aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sond	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					
.....					
.....					
.....					
.....					

TESTEN	uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: 0,2 cm
					Zuurtegraad: 1 pH
					Conductiviteit: 1 mS
Dichtheidscontrole - Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: -10 dB
					Onder het vloeistofniveau: -11 dB
Dichtheidscontrole - Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: 1 mbar/h
Dichtheidscontrole - Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: 1 mbar/h
Dichtheidscontrole - Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐	mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport. Van toepassing: o Ja o Nee Rapporten in bijlage: o Ja o Nee					

BESLUIT: (duid aan wat van toepassing is)	
☐ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden o De tank mag nog gebruikt worden o De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Voor- en achternaam: Vincent Goochmans
Erkenningsnummer: 507389
Handtekening techniek: 

DATUM KEURING: 26 - 05 - 2028
DE VOLGENDE KEURING MOET GEBEUREN
VOOR: 26 - 05 - 2031
Kennisname door klant: niet aanwezig