




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.85
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: 40 948

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 23/11/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: J. Smitslaan 53

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: J. Smitslaan 53

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Electra Bel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/11/01 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Electra Bel

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: woonruim

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting Ho A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A 130V de P013A

Type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 22; RA: 27 Ohm; RI tot 220 MOhm

BESCHRIJVING:
1 eenf. kruip 32A
6 " " 16A
1 " " 32A
14 " " 16A

ELECTRABEL N.V.
Keuring gezien
datum: 28/11/01
naam:
handtekening:

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénheids- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/11/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT/ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

De directeur,

VP nr.:	140752
Klant:	Jacobs Steven
Adres:	Jacob Smitslaan 63 2630 Aartselaar

Laagspanningsnet netbeheerder 230Vac netspanning



String van: 10 X 255 WP DMEGC panelen poly

String van: 7 X 255 WP DMEGC panelen poly

installateur: H.T.L. - M.P.L. Oyen Vierpoortsestraat 1 2040 Zandhoven Tel. 03746 32 01	Stempel Keurmeester:
---	-----------------------------