- de beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.

2.3. Metingen :

Aardingsweerstand (Ohm) :9,6
Isolatieweerstand (Ohm) :>50 000 000
Continuïteit van aarding.ok. (visueel nazicht)

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

geen

4. Besluit :

De installatie is conform.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

De directeur,

Ir. H.J. CAERS

De onderzoeker,

Van Craen Patrick

Nota's :
1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 2.De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gecontroleerde toestellen of installaties.