

N.V. MICHIELS S.A.

Citernes à mazout et à essence
Wolfsdonksteenweg 63
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42
FAX 013 / 77 82 88
Website: michiels-ecotank.be
E-mail: info@michiels-ecotank.be

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CITERNE

Constructeur : MICHIELS SA
Adresse: Wolfsdonksteenweg 63, 3201 Langdorp – Aarschot
Tel : 013/77.12.42
Fax : 013/77.82.88
Référence : F. 20110087 - VKB 20101086
Date : 28/02/11

Sur l'ordre de : CRC SA
Route Charlemagne 25, 5660 Couvin
Commande N° 1887X/PHR08 du 25/11/10
Réf. Ancienne Gendarmerie Riezes
Livraison dd. 08/02/11 à 6464 Riezes, Rue Maubert 28

Norme de construction utilisée : EN 12285-1
Spécification : EN 12285-1 / 10,3 / 1600 / A / D
Numéro de fabrication de la citerne : 2011 / 76
Date de fabrication de la citerne : 01/02/11

Spécifications techniques de la citerne:

- Réservoir cylindrique double paroi à enterrer
- Dimensions : Diamètre 1600 x Longueur 5650 mm
- Description des produits à stocker : P3
- Contenance réelle totale V : 10.300 litres, 1 compartiment
- 1 trou d'homme Ø 600 mm
- Choix du matériel : S 235 JR
Epaisseur des tôles de la citerne intérieure: corps 5 mm / fonds 5 mm
extérieure: corps 3 mm / fonds 3 mm
- Matière de protection contre la corrosion: Polyuréthane Endoprène 868.06 – Gris
Epaisseur de la protection : +-1200 µm
Epreuve diélectrique à 14.000 Volt

1. Avant d'être couvert par la matière de protection (contre la corrosion), la citerne a été éprouvée avec des bons résultats pour les épreuves de densité suivantes : 0,75 BAR sur la citerne intérieure et 0,4 BAR sur la paroi extérieure;
2. Pour la confirmation des bons résultats des épreuves, on a donné la marque suivante à la plaque d' immatriculation : 2011 / 76
3. La citerne est fabriquée en conformité avec le certificat d'épreuve de prototype dd. 20/04/04 N° EM-ATK-441 livré par l'expert de l'environnement ATK Bonheiden N° H062
4. Le constructeur de la citerne concernée, déclare que cette citerne est construite et éprouvée dans les ateliers à Langdorp – Aarschot, en conformité avec les prescriptions de la division 5.17. du Vlare Titre II;

Le constructeur

N.V. MICHIELS S.A.
Wolfsdonksteenweg 63
3240 LANGDORP - AARSCHOT
☎ 013/77.12.42 013/77.82.88

N.V. MICHIELS S.A.

Citernes à mazout et à essence
Wolfsdonksteenweg 63
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42
FAX 013 / 77 82 88
Website: michiels-ecotank.be
E-mail: info@michiels-ecotank.be

GARANTIE DU REVETEMENT ECO

Notre référence : F. 20110087 – VKB 20101086

Suivant ordre de : CRC SA, Route Charlemagne 25, 5660 Couvin

Adresse de livraison : Ancienne Gendarmerie Riezes
Rue Maubert 28, 6464 Riezes

OBJET : 1 réservoir double paroi 10.300 Litres à enterrer

REVETEMENT EXTERIEUR : Endoprène 868.06 – gris
De la résine polyuréthane à deux composants, résistant à une épreuve diélectrique de 14.000 Volt.
Epreuve faite avec l'appareil Type DC Holyday Detector 105,20 KV

GARANTIE DE 10 ANS CONTRE TOUTES LES CORROSIONS D'ORIGINE EXTERIEURE, sauf le trou d'homme et les boulons.

Les conditions de placement doivent être suivies correctement.
La garantie est exclusivement pour le réservoir "Eco-Tank".

Nombre des réservoirs éprouvés : 1

Nombre des réservoirs approuvés : 1

Numéro de fabrication : 2011 / 76

Le constructeur,


N.V. MICHIELS s.a.

Wolfsdonksteenweg 63
3201 AARSCHOT-LANGDORP
TEL 013 77 12 42 FAX 013 77 82 88