

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTW OVL
Frederic Bouckaert / FB 206
09/252 45 45

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 26614011305

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: Schoolstraat 34

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: Herkenen Place

INSTALLATEUR: Schoolstraat 34

Adres: 9730 Welferen

BTW of IK: _____

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 13-01-2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Veertloep~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: wooning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór (na) 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V (3+1) V Bescherming van de aansluiting MAX 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type B4p 60A-300-A

pe van de aardelektrode: ~~ke~~ - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1+1+1; Aantal eindstroombanen: 9+5+7; RA: 19 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN/EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
nota's: <i>Geen eindgebreken aanwezig</i>	gezien op
	de aanr.
	naam:
	handte

BTW
www.BTVCONTROL.be

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situati De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/01/14 (art. 271 AREI) alsook vóó wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gep de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: FBTG
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Winkelref.: 20614011305

BCMC TERM ID: 01273667
PER: 0178 TRANS: 0001

BANCONTACT/MCA

979-7723719-02 0366

REFERENTIE: 20614011305

13/01/2014 14:41

TOTAAL

EUR 116,50