

**Conformiteitsattest** - Niet ingedeelde ondergrondse stookolietank**Gegevens klant**

Naam:

Adres:

Tel./GSM/e-mail:

**Gegevens tank**

Adres tank: Pontstraat 54, 9831 Deurle

Inhoud tank in l: Onbekend

Nummer tank: /

Datum ingebruikname: voor 1995

Materiaal tank: Metaal

Wand tank: Enkelwandig

Vorm bovengrondse tank Niet van toepassing:

Inkuiping tank: Niet van toepassing

Plaatsing tank: Ondergronds

Uitgevoerde controle: Visuele controle en ultrason

**Gecontroleerde punten**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Opslagplaats        | <input type="checkbox"/> Mangat                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ontluchtingsleiding | <input checked="" type="checkbox"/> Overvulbeveiliging |
| <input type="checkbox"/> Aanwezigheid water/slib        | <input checked="" type="checkbox"/> Retourleiding      |
| <input type="checkbox"/> Lekdetectie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Aanzuigleiding     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peilmeter           | <input checked="" type="checkbox"/> Potentiaal         |

**Bijzondere opmerkingen**

Rechtse tank voor de woning.

Verdere exploitatie toegelaten: Ja Merkteken dop: Groen

Datum keuring: 02/02/2024

Datum volgende keuring: 02/02/2029

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam &amp; handtekening technicus

Olivier Caluwaerts