

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie

**Verslag nummer:**

10.658

**Datum van bezoek**

05-10-2023

**Plaats van het onderzoek:**

Kerkstraat 58 -, 1790 Hekelgem

**Datum van opstelling:**

V1 05-10-2023 11:24:42

**Testeur d'installation****Agent-visiteur****Aard onderzoek gasinstallatie:**

Dichtheidsproef

**Besluit:**

De installatie voldoet niet

### Algemene gegevens

**Adres van de installatie**

Kerkstraat 58 -, 1790 Hekelgem

**Eigenaar**

Eigenaar Kerkstraat 58 - 1790 Hekelgem

**Adres van Eigenaar**

Kerkstraat 58 -, 1790 Hekelgem

**Installateur****Betreft**

### Teller

**De gasteller was**

Open

**Tellernummer**

94051288

### Beschrijving installatie

**Gas soort**

Aardgas

**Net Druk**

20 mbar

**Schema's installatie**

Niet aanwezig

**Leidingen lengte(m)**

7

Leidingen
Acier (A sertir)
Cuivre (A compression)

### Toestellen

Merk	Typ	Pn (kW)	Gascategorie
------	-----	---------	--------------

**Toestellen en opmerkingen**Bulex:  
-THEMATEK C25

### Controles

**Dichtheidsproef**

NOK

**Test met:**

Gasteller :

**Testgas**

Brandbaar gas

**Pression d'essai**

Werkdruk

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé

## Besluit

**Besluit : Niet conform**

Handtekening van de inspecteur: