



Air Filip BVBA

ONDERHOUD EN HERSTELLING
ERKENDE GASTECHNICUS
AUDIT MAZOUTKETELS
KEUJING MAZOUTTONNEN

Haverenbosstraat 7, 3570 Alken
Tel. 011 / 59 23 24
Tel. 014 / 58 65 68
Tel. 016 / 25 29 75
B.T.W. BE 0457-406-171
RSZ 010 / 177285929
RG 10.25 11
GV 08.0 32 83-N
E-mail: filip.berden@gmail.com
AXA IBAN BE73 7512 0245 0760
BIC AXABBE22



CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

KLANT : [redacted]
Straat: [redacted] nr. [redacted]
Postnummer [redacted] Gemeente: [redacted]
Tel: [redacted]

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SVO-2096

Adres reservoir: Widdigenstraat 2, 3830 Welle

Nominale inhoud reservoir: 2500L Materiaal: Kunststof Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: B.H.P.025.00 DG

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: 27.1.2024

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel

Naam & handtekening klant: Boussie Benny

toelichting voor de gebruiker

De onder punt 2 uit te voeren controles:

- een dichtheidsbeproeving is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liter en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone
een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest.
dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
 - het opsporen van lekken
 - de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
 - de toebehoren
 - de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
 - de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zover mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor de ondergrondse reservoirs.

De kenmerken:

Groen: het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

Oranje: het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

Rood: het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden