Letzte Kontrolle	

technicuve **VERBALPROTOCOL** B / 080 / 2024.

Bütgenbach, Am 12 AVRIL 2024

Original

Karte		
	Grün	Jahre
	Orange	6 Monate
	Rot	

Ich, der Unterzeichnende, Experte für Lagerung, bestätige hiermit, dass der Tank, dessen Merkmale unten beschrieben sind, gemäß den gesetzlichen Vorschriften, die durch die folgenden Verordnungen auferlegt wurden (AGW 03. Juli 1997, 4. März 1999, 30. November 2000, 17. Juli 2003 / 24. Juli 2008, 29. November 2007 / 31. März 2011), auf Dichtheit und Konformität überprüft wurde.

Ort	Name			
	Straße	Ancienne Abattoirs 12.		
	PLZ	4730	Stadt	RAEREN.
	Telefon/GSM		E-Mail	
	Genehmigung/Erlaubnis		Fassungsbereich ○	

Behälter ●	Heizöl /Mazout ●	Gazole/Diesel ○					
	Oberirdisch ○	Im Gruben ○	Unterirdisch ○	Quadratisch ○	Zylindrisch ○		○
	Einwandig ○	Stahl ○	Polyester ○	Polyethylen ○			○
	Doppelwandig ●	Stahl/Stahl ○	Stahl/PVC ○	Polyester/PVC ○	Polyester/Polyester ○	Polyethy./Polyethy. ●	Polyethy./Stahl ○
	Kapazität	760 L	Identifizierung			Alter	2020
	Durchmesser (mm)					Dicke (mm)	
	Länge (mm)		Breite (mm)		Höhe (mm)		
	Höhe. Prod. (mm)		Höhe Wasser (mm)				
Schlauchleitungen ●	Füllleitung ●	Luftleitung !! ○	Saugleitung ○	Lectung ○	Ölanzeigleitung ○		○
	Stahl ○	Außenbekleidung ○	PEHD ○	○	Einwandig ○	Doppelwandig ○	

Zubehör ●	Auffangwanne ○	Kennzeichnung			Abmessung		
	Inspektionskammer ○	Wasserdicht ○	Nicht wasserdicht ○	Schmutzig ○	Überschwemmt ○		○
	Leckmelder ○	1 ○ 2 ○ 3 ○	Identifizierung				
	Standmesser ●	Latte ○	Faden ●	Pneumatisch ○	Elektronisch ○	Rohr ○	
	Grenzwertgeber ●	Sonde ●	Klappe ○				
	Niveaualarm ○	Pfeife ○	Sonde ○				
	Anti-Siphon ○	○	○				

Kontrolle ●	Akustische Methode ○	Ausrüstung	Anfang	Ende	dBµV bei p.atm	dBµV abf.	dBµV bei p.atm	dBµV abf.	Düse	dBµV	Düse	dBµV
		DEP.		Flüssigkeitsphase:		Luftphase		Leckstromrate	Flüssigkeitsphase:		Luftphase:	
	Leckdetektor ○	Elektrisches Teil ○	Dauerhafte Stromversorgung	Sonde / Druckschalter	Anschluss für intrinsische Sicherheit	Betriebsanzeige	Alarmanzeige	Alarmmeldung				
		Dynamisches Teil ○	Kontinuierliche Neigung									
		Klasse 1 P ○ DEP ○	Ankunft	Pumpenstart	Alarmstart	Alarmstopp	Pumpenstopp	Überdruckventil / Pumpenleistung	Systemverlust (mBar/min)	Flüssigkeitsstopp Leer ○	Verschlüsse ○	
		Klasse 2 ○	Konzentration (°C)	Zelle / Ventil	pH	Zelle / Ventil	Ó	Zelle / Ventil	Entlüftungsventil ○	Durchflussrate pro Entlüftungsventil (l/min)		

Grenzwertgeber ○	Höhe		Aufwärmzeit		Antwortzeit
Behälter ●	Dicht	~~Nicht dicht~~			
Schlauchleitung ●	Dicht	Nicht dicht	~~Konform~~	Nicht konform	!! Inhérent ok faire le plein avant hiver!
Sicherheitswanne ○	Dicht	Nicht dicht	Konform	Nicht konform	
Grenzwertgeber ●	~~Konform~~	Nicht konform			
Anti-Siphon ○	Konform	Nicht konform			
Standmesser ●	Konform	~~Nicht konform~~			
Leckdetektor ○	Konform	Nicht konform	Gültigkeit		
Installation ●	Konform	Nicht konform	Gültigkeit		

Feststellungen : !! ancienne citerne hors service → à obsolescence ca (Non conforme) (2500 · 1250 · 1250) (3900 Litre)

Burnotte J-M

Technicuve
Burgstrasse, 24
4750 Bütgenbach
Tel. : 0032 80 28 12 75
GSM / WhatsApp : 0033 6 70 88 26 41

Kundensignatur

E-mail: info@technicuve.com
Website: www.technicuve.com