



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.675 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Ollieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be

Verslag nr.:

N 177584



Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijk voor de werken: [Redacted] Installatie: [Redacted] Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: [Redacted] Naam, voornaam: Menichen 45
 Adres: 9961 Boekhove
 Ident. Kaart nr.: [Redacted] Post nr. + Stad: 9961 Boekhove
 BTW nr.: BE [Redacted] Tel.: [Redacted]

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN [Redacted] EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 16063189 meterstand dag: 11 nacht: 8 kWh excl. nacht meter
 Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100 nr.: [Redacted] meterstand: [Redacted]

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode: aardingslus pen / baar
 Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
 Voedingsleiding hoofdbord: 3 x 10 mm² - Type: V0B st

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 20
Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 11.8 Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ Controle foullus Aardingscontinuïteit Test diff.

Differentieelstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB of aangestelde:
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

08/05/2012
 door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker:

Naam: Meirghe Agent nr.: 405 Datum: 08/05/2012

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s)

Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.